

Код ОКПД-2



# **ОДНОФАЗНЫЙ СЧЁТЧИК ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ**

**Милур 107S.22**

Руководство по эксплуатации

ТСКЯ.411152.006РЭ

(расширенная версия)

2024

v1.1

## Оглавление

Введение .....	4
<b>1 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ .....</b>	<b>6</b>
<b>2 ОПИСАНИЕ И РАБОТА СЧЕТЧИКА .....</b>	<b>7</b>
2.1 Назначение счетчика .....	7
2.2 Модификации счетчика .....	10
2.3 Расшифровка обозначений в записи модификаций счетчика .....	10
2.4 Пример записи обозначения счетчика .....	12
2.5 Условия применения .....	12
2.6 Технические характеристики .....	14
2.7 Устройство и принцип работы счетчика .....	17
2.8 Общий вид, устройство счетчика .....	20
2.9 Маркировка и пломбирование .....	21
2.10 Упаковка .....	24
<b>3 ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СЧЕТЧИКА .....</b>	<b>25</b>
3.1 Ведение времени, тарификация .....	25
3.2 Регистрация и хранение данных .....	27
3.3 Отображение данных, работа ЖКИ .....	31
3.4 Коммуникационная функция .....	35
3.5 Интерфейсы .....	36
3.6 Импульсные выходы .....	38
3.7 Управление нагрузкой .....	40
3.8 Защита от несанкционированного доступа .....	48
3.9 Питание счетчика .....	49
3.10 Контроль температуры внутри корпуса .....	52
3.11 Самодиагностика .....	53
3.12 Параметры счетчика, доступные к конфигурированию .....	54
3.13 Первоначальные установки счетчика при выпуске .....	55
<b>4 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ .....</b>	<b>57</b>
4.1 Оборудование, инструменты и принадлежности .....	57
4.2 Мероприятия, проводимые до установки счетчика на объект .....	59
4.3 Монтаж счетчика внутренней установки .....	61
4.4 Монтаж счетчика наружной установки .....	63
4.5 Завершение подключения счетчика .....	68
4.6 Настройка параметров связи по каналу GSM при помощи SMS-сообщения .....	70
<b>5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЧЕТЧИКА В СОСТАВЕ ИСУЭЭ .....</b>	<b>74</b>
<b>6 ПОДКЛЮЧЕНИЕ СЧЕТЧИКА К ПК .....</b>	<b>78</b>
6.1 Общие сведения .....	78
6.2 Подключение счетчика к ПК через COM-порт с помощью Конфигуратора счетчиков Милур DLMS .....	79
6.3 Открытие сеанса связи со счетчиком через TCP-сервер .....	82
6.4 Ошибка открытия сеанса связи со счетчиком .....	83
<b>7 ПОВЕРКА СЧЕТЧИКА .....</b>	<b>83</b>
<b>8 ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ .....</b>	<b>84</b>
<b>9 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ .....</b>	<b>84</b>
9.1 Проверка функционирования, внешний осмотр .....	84
9.2 Проверка заряда внутреннего источника питания .....	85
9.3 Установка (замена) дополнительной батареи питания .....	85
9.4 Удаление загрязнений .....	86
9.5 Проверка надежности подключения силовых и интерфейсных цепей счетчика .....	86
9.6 Контроль счетчика на предмет наличия попыток несанкционированного доступа .....	86
<b>10 УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ .....</b>	<b>87</b>
<b>11 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ .....</b>	<b>87</b>
<b>12 УТИЛИЗАЦИЯ .....</b>	<b>87</b>
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ А (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ) УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ МОДИФИКАЦИЙ И ИСПОЛНЕНИЙ СЧЕТЧИКОВ МИЛУР 107S .....</b>	<b>89</b>
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ Б (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ) ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ СЧЕТЧИКОВ МИЛУР 107 .....</b>	<b>91</b>
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ В (СПРАВОЧНОЕ) ЖУРНАЛЫ СОБЫТИЙ СЧЕТЧИКА, РАБОТАЮЩЕГО ПО ПРОТОКОЛУ MI107 .....</b>	<b>93</b>

<b>ПРИЛОЖЕНИЕ Г (СПРАВОЧНОЕ) ЖУРНАЛЫ СОБЫТИЙ СЧЕТЧИКА С РАСШИРЕННЫМ ФУНКЦИОНАЛОМ, РАБОТАЮЩЕГО ПО ПРОТОКОЛУ СПОДЭС .....</b>	<b>97</b>
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ Д (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ) ИНДИКАЦИЯ ЖКИ СЧЕТЧИКА .....</b>	<b>105</b>
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ Е (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ) БЛОК-СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ СЧЕТЧИКА К ПК .....</b>	<b>122</b>
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ Ж (СПРАВОЧНОЕ) ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ .....</b>	<b>124</b>
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ З (СПРАВОЧНОЕ) ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ, ОПРЕДЕЛЕНИЙ, ОБОЗНАЧЕНИЙ .....</b>	<b>125</b>
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ И (СПРАВОЧНОЕ) ПЕРЕЧЕНЬ СООТВЕТСТВИЙ ФУНКЦИЙ ПРИБОРОВ УЧЕТА ПУНКТАМ ПП РФ 890 .....</b>	<b>126</b>

## Введение

Настоящее руководство по эксплуатации (далее – руководство) предназначено для ознакомления с функционированием и правилами эксплуатации счетчика электрической энергии статического однофазного универсального Милур 107s с расширенным функционалом (далее – счетчик). Руководство содержит технические характеристики, описание конструкции, принципа действия и функционала счетчика.

Тип средств измерений «Счётчики электрической энергии статические Милур 107» зарегистрирован в государственном реестре средств измерений:

– № в госреестре 76141-19, № записи 173395, дата 08.11.2019 г. предприятия-изготовители: ООО «Милур ИС» г. Екатеринбург, АО «НПП «Исток» им. Шокина» г. Фрязино, АО «ПО «Электроприбор» г. Пенза;

– № в госреестре 81364-21, № записи 180557, дата 11.04.2021 г., предприятие-изготовитель: ООО «Милур ИС» г. Москва, г. Зеленоград.

Декларация о соответствии требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»:

– ЕАЭС № RU Д-RU.АЖ47.В.15717/20 от 26.11.2020 г., ООО «Милур ИС» г. Москва, г. Зеленоград.

Декларация о соответствии требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»:


– ЕАЭС № RU Д-RU.АМ05.В.07959/19 от 26.08.2019 г., ООО «Милур ИС» г. Екатеринбург, АО «ПО «Электроприбор» г. Пенза, АО «НПП «Исток» им. Шокина» г. Фрязино.

Декларации о соответствии требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»:

– ЕАЭС № RU Д - RU.АД07.В.00791/19 от 21.08.2019 г., ООО «Милур ИС» г. Екатеринбург;

– ЕАЭС № RU Д-RU.АД07.В.00788/19 от 21.08.2019 г., АО «ПО «Электроприбор» г. Пенза;

– ЕАЭС № RU Д-RU.АД07.В.00786/19 от 21.08.2019 г., АО «НПП «Исток» им. Шокина» г. Фрязино.

Знак  в тексте документа указывает на требования, несоблюдение которых может привести к выходу счетчика из строя, либо к травмам персонала, использующего счетчик.

Предприятие-изготовитель ведет постоянную работу по совершенствованию выпускаемого изделия, поэтому счетчик может иметь незначительные отличия, не отраженные в данном руководстве по эксплуатации.

В приложении А приведен перечень всех модификаций счетчика.

В приложении Б приведены габаритные и установочные размеры счетчика.

В приложении В приведены события, регистрируемые в журналах событий при работе счетчика по протоколу МИ107.

В приложении Г приведены события, регистрируемые в журналах событий при работе счетчика по протоколу СПОДЭС.

В приложении Д приведена расшифровка символов, отображаемых на ЖКИ счетчика и циклы-кадры индикации.

В приложении Е приведены блок-схемы подключения счетчика через дополнительные интерфейсы (не оптический порт).

В приложении Ж приведен перечень нормативных документов, на которые даны ссылки в настоящем руководстве.

В приложении З приведен список сокращений и определений, используемых в настоящем руководстве.


При работе со счетчиком, кроме настоящего руководства, следует также пользоваться следующими документами и ПО:


- «Счетчик электрической энергии статический Милур 107. Формуляр ТСКЯ.411152.006ФО» – входит в комплект поставки;
- «Счетчик электрической энергии статический Милур 107. Методика поверки ТСКЯ.411152.006МП»;
- «Счетчик электрической энергии Милур 107 в корпусе SPLIT. Инструкция по


монтажу. ТСКЯ.411152.006-06ИМ» - доступно на сайте [miluris.ru](http://miluris.ru);


- ПО «Конфигуратор счетчиков Милур DLMS» и руководство пользователя к данному ПО – доступно на сайте [www.miluris.ru](http://www.miluris.ru);
- ПО «Конфигуратор преобразователя интерфейсов Милур IC» и руководство пользователя к данному ПО – доступно на сайте [miluris.ru](http://miluris.ru).

## 1 Требования безопасности

 К работам по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту счетчика допускается специализированный персонал, ознакомившийся с настоящим руководством по эксплуатации, прошедший инструктаж по технике безопасности и имеющий квалификационную группу по электробезопасности не ниже III для электроустановок до 1000 В.

 Все работы, связанные с монтажом, демонтажом, физическим подключением счетчика к оборудованию, проводным интерфейсам, антеннам и техническим обслуживанием счетчика, должны производиться при обесточенной сети электропитания и отключенном счетчике.

 При проведении работ по монтажу и обслуживанию счетчика должны соблюдаться действующие Правила устройства электроустановок (ПУЭ), Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей и Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок.

 Максимальное напряжение, подводимое к цепям счетчика, не должно превышать 299 В, максимальный ток не должен превышать 100 А.

По способу защиты человека от поражения электрическим током счетчики соответствуют требованиям ГОСТ 31818.11 и ГОСТ 12.2.091 для счетчиков в изолирующем корпусе класса защиты II.

 Запрещается:

- класть или вешать на счетчик посторонние предметы;
- подавать напряжение питания на поврежденный или неисправный счетчик;
- допускать разрушающее воздействие на счетчик механических факторов (падения изделия, ударов и т.п.);
- допускать нарушение пломб.

## 2 Описание и работа счетчика

### 2.1 Назначение счетчика

Счетчик Милур 107S – это статический однофазный многотарифный счетчик электрической энергии непосредственного включения с расширенным функционалом со встроенным специализированным отечественным микроконтроллером разработки и производства ПКК «Миландр» и с различными интерфейсами связи для обмена информацией с внешними устройствами.

Сведения о сертификации счетчика приведены в формуляре.

В счетчике реализованы следующие функции:

- функция измерения и учета;
- функция хронометрическая (п. 3.1);
- функция регистрации и хранения информации (п. 3.2);
- функция отображения информации (п. 3.3);
- функция коммуникационная - обмен данными с защитой от несанкционированного доступа на программном уровне и аппаратном уровне (п. 3.4, 3.5);
- функция управления нагрузкой (п. 3.7);
- функция самодиагностики (п. 3.11).

Счетчик с расширенным функционалом (в модификациях обозначается буквой «S») предназначен для:

- организации многотарифного учета электроэнергии по времени суток;
- измерения и учета активной (согласно ГОСТ 31819.21) и реактивной (согласно ГОСТ 31819.23) электрической энергии прямого и обратного направления (по модулю - значения прямого и обратного направления суммируются без учета знака);
- измерения и учета активной, реактивной и полной мощности прямого и обратного направления;
- измерения параметров основных электрических величин и коэффициентов:
  - среднеквадратического значения фазного напряжения;
  - среднеквадратического значения силы переменного тока в фазе ( $I_{\phi}$ )/нейтрале

( $I_n$ );

- разности токов между фазой и нейтралью (небаланса токов);
- частоты переменного тока;
- коэффициентов  $\cos \varphi$ ,  $\sin \varphi$ ,  $\operatorname{tg} \varphi$ );

– измерения в двухпроводных сетях переменного тока частотой 50 Гц, номинальным напряжением ( $U_{\text{ном}}$ ) 230 В (согласно ГОСТ 32144) показателей качества электрической энергии:

- (положительного и отрицательного отклонения напряжения;
- отклонения основной частоты напряжения;
- длительности провала напряжения;
- длительности перенапряжения;
- глубины провала напряжения;
- величины перенапряжения.

Методы измерений показателей качества электрической энергии соответствуют классу S согласно ГОСТ 30804.4.30.

Счетчик обеспечивает отображение на ЖКИ оповещения о выходе показателей качества электроэнергии за пределы нормы и производит соответствующие записи в журнале событий (Приложение Д);

Счетчик осуществляет измерение и учет активной, реактивной энергии и измерение активной, реактивной и полной мощности (счетчики с расширенным функционалом) в четырех квадрантах (рисунок 1).

Учет активной и реактивной энергии прямого и обратного направлений ведется по модулю – значения прямого и обратного направления суммируются без учета знака.




Рисунок 1 – Диаграмма распределения активной и реактивной энергии (мощности) по квадрантам

Счетчик, в зависимости от его конструктивного исполнения, предназначен для применения как внутри помещений (корпуса 7mTH35), так и для наружной установки (корпус SPLIT). Счетчики в корпусах 7mTH35 могут изготавливаться со стандартными и уменьшенными клеммными крышками (приложение А). Счетчик с уменьшенными клеммными крышками требует дополнительной защиты от прямого попадания воды.

Счетчик может эксплуатироваться как автономно, так и в составе ИСУЭЭ. При интеграции счетчика в систему ИСУЭЭ должно быть проведено предпроектное исследование объекта с целью выбора аппаратной части ИСУЭЭ, типа канала связи между уровнями ИСУЭЭ, а также определения совместимости выбранной модификации счетчика с уже имеющимся оборудованием и планируемыми к внедрению технологическими средствами.

Счетчики совместимы со сторонним ПО ИВК «Пирамида-сети» и «Пирамида 2.0», а также с УСПД, которые совместимы с ПО ИВК «Пирамида-сети» и «Пирамида 2.0». Существует интеграция с другими программно-аппаратными комплексами, актуальный перечень которых указан на сайте [www.miluris.ru/ascaps/integrasiya/](http://www.miluris.ru/ascaps/integrasiya/) и/или данный перечень можно запросить у специалистов технической поддержки.

Счетчик соответствует требованиям постановления Правительства РФ № 890 от 19.06.2020 «О порядке предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)».

Счетчики в зависимости от модификации поддерживают следующие интерфейсы связи (п. 3.5): оптический порт (основной интерфейс, присутствует во всех счетчиках), RS-485, RF433, GSM, GSM LTE, GSM NB IoT, PLC, радиointерфейс LoRa.

Модификации счетчиков приведены в Приложении А. Комплект поставки счетчика приведен в формуляре.

## 2.2 Модификации счетчика

Предусмотрен выпуск модификаций счетчика, отличающихся:

- конструкцией корпуса (7МТН35, SPLIT);
- количеством и типом интерфейсов связи;
- наличием или отсутствием встроенного реле отключения (ограничения)/включения нагрузки;
- наличием дополнительного датчика тока в нейтрали;
- количеством дополнительных источников питания;
- метрологическими характеристиками.

Отличительные характеристики счетчиков приведены в таблице 5.

Модификации счетчиков приведены в приложении А.

Комплект поставки счетчика приведен в формуляре.

## 2.3 Расшифровка обозначений в записи модификаций счетчика

Милур 107 S . 2 2 - PRV - 2 L - D T	
<b>Тип счетчика</b>	
<b>Функционал</b>	
S	расширенный функционал*
<b>Базовый (максимальный) ток; класс точности по активной/реактивной энергии</b>	
2	5 (100) А; 1/2
<b>Номинальное напряжение</b>	
2	230 В
<b>Наличие дополнительных интерфейсных модулей**</b>	
F	Радиоинтерфейс 868 МГц
G	GSM
H	GSM LTE
K	GSM NB IoT
P	PLC
R	RS-485
X	PLC.G3
V	Радиоинтерфейс LoRa (тип 2)
Z	Радиоинтерфейс 433 МГц***
<b>Тип корпуса, температура эксплуатации</b>	
1	7mTH35 от - 40 до + 70 °С ****
3	SPLIT: Измерительный блок: от - 50 до + 70 °С; Блок индикации: от - 10 до + 40 °С
<b>Клеммные крышки (только для 7mTH35)</b>	
	стандартные
L	уменьшенные
<b>Наличие встроенного реле отключения/включения нагрузки</b>	
	отсутствует
D	присутствует
<b>Измерительный элемент в «нейтрали»</b>	
	отсутствует
T	присутствует

### Примечания:

\* Расширенный функционал включает в себя: измерение показателей качества электроэнергии; возможность выбора протокола обмена данными; энергонезависимую фиксацию вскрытия корпуса и клеммных крышек; два резервных источника питания (в корпусе 7mTH35); увеличенный гарантийный срок; встроенную батарею часов реального времени; трехосевой датчик магнитного поля.

\*\* Все модификации счетчиков имеют оптопорт. Наличие или отсутствие встроенной антенны обозначено для каждой модификации в приложении А

\*\*\* В ПУ Милур 107S.22-XXX-3-DT в корпусе SPLIT радиоканал RF433 при необходимости можно использовать как интерфейс связи с УСПД, не отключая связь с блоком индикации.

\*\*\*\* Рабочий диапазон температур окружающей среды для дисплея ЖКИ в ПУ с корпусом 7m от минус 10 °С до плюс 40 °С.

## 2.4 Пример записи обозначения счетчика

«Счетчик электрической энергии статический Милур 107S.22-ZZ-3-DT ТСКЯ.411152.006-06.09».

Расшифровка: Счетчик электрической энергии статический Милур;

107 – однофазный;

S – с расширенным функционалом;

2 – базовый (максимальный при измерении энергии) ток – 5(100) А;

2 – номинальное напряжение – 230 В;

ZZ – с оптопортом и двумя радиоинтерфейсами 433 МГц (один для связи с терминалом на частоте 433,87 МГц, второй - для передачи данных на частоте 433,92 МГц);

3 – тип корпуса – SPLIT;

D – с встроенным реле отключения (ограничения)/включения нагрузки;

T – с дополнительным измерительным элементом в нейтрали;

ТСКЯ.411152.006-06.09 – вариант исполнения счетчика по КД (допускается при заказе не указывать вариант исполнения по КД).

## 2.5 Условия применения

Нормальные условия применения

Нормальные условия применения счетчика в соответствии с ГОСТ 22261:

- температура окружающего воздуха: от плюс 21 °С до плюс 25 °С;
- относительная влажность окружающего воздуха при температуре окружающего воздуха плюс 30 °С: от 30 % до 80 %;
- атмосферное давление: от 84 до 106 кПа (630 – 795 мм рт. ст.).

Рабочие условия применения

а) По устойчивости к климатическим воздействиям счетчик относится к группе 4 по ГОСТ 22261 с расширенным диапазоном по температуре (таблица 1).

Таблица 1

Счетчик	Температурный диапазон, °С	Относительная влажность окружающего воздуха при 30 °С, %, не более	Атмосферное давление, кПа (мм рт. ст.)
Счетчик внутренней установки (корпус 7МТН35)	от - 40 до + 70	90	70 - 106,7 (537 – 800)
Измерительный блок	от - 50 до + 70	90	70 - 106,7

Счетчик	Температурный диапазон, °С	Относительная влажность окружающего воздуха при 30 °С, %, не более	Атмосферное давление, кПа (мм рт. ст.)
счетчика наружной установки (корпус SPLIT)			(537 – 800)
Блок индикации Милур Т счетчика наружной установки (корпус SPLIT); Дисплей ЖКИ в ПУ с корпусами 7m	от - 10 до + 40	90	70 - 106,7 (537 – 800)
Примечание – При крайних значениях диапазона температур, эксплуатацию, хранение и транспортирование счетчиков следует осуществлять в течение не более 6 ч			

б) Счетчик наружной установки (в корпусе SPLIT) устойчив к воздействию солнечной радиации согласно ГОСТ 28202 (метод испытаний А – приближенный к наиболее жестким естественным условиям).

в) По устойчивости к механическим воздействиям счетчик относится к группе по ГОСТ 22261. В рабочих условиях применения счетчик удовлетворяет требованиям ГОСТ 31818.11 и может выдерживать влияние воздействующих величин, не имеющих постоянного характера, согласно таблице 2.

Таблица 2 – Рабочие условия применения для счетчика (механические воздействия)

Влияющая величина	Значение влияющей величины
Механические удары	согласно ГОСТ 31818.11: – энергия удара: 0,2 Дж; – количество ударов – 3
Механические удары одиночного действия	согласно ГОСТ 31818.11: – максимальное ускорение: 300 м/с <sup>2</sup> ; – длительность импульса: 18 мс
Синусоидальная вибрация	согласно ГОСТ 31818.11: частота: 10 – 150 Гц; – частота перехода: 60 Гц; – постоянная амплитуда перемещения: 0,075 мм; – постоянное ускорение: 9,8 м/с <sup>2</sup> (1 g)
Транспортная тряска, в упаковке	согласно ГОСТ 22261: максимальное ускорение, м/с <sup>2</sup> : 30 м/с <sup>2</sup> (3 g); – количество ударов в минуту: 80 – 120; – продолжительность воздействия: 1 час

## 2.6 Технические характеристики

2.6.1 Основные общие технические характеристики счетчиков приведены в таблице 3.

Таблица 3

Наименование параметра	Значение
Тип включения	непосредственный
Измерительный элемент	шунт, трансформатор
Номинальная частота сети, Гц	50
Номинальное напряжение $U_{ном}$ , В	230
Установленный рабочий диапазон напряжения, В	от $0,8 \cdot U_{ном}$ до $1,2 \cdot U_{ном}$
Расширенный рабочий диапазон напряжения, В	от $0,8 \cdot U_{ном}$ до $1,3 \cdot U_{ном}$
Предельный рабочий диапазон напряжения, В	от 0 до $1,3 \cdot U_{ном}$
Базовый ток, А	5
Максимальный ток, А (при измерении электрической энергии)	100
Стартовый ток (чувствительность), А, не более:	
– по активной энергии	0,020
– по реактивной энергии	0,025
Активная (полная) мощность, потребляемая цепями напряжения счетчика при номинальном напряжении и частоте, (без учета потребления дополнительными интерфейсными модулями), Вт ( $В \cdot А$ ), не более	2 (7)
Полная мощность, потребляемая одной цепью тока, при базовом токе, номинальной частоте и нормальной температуре, $В \cdot А$ , не более	0,1
Точность хода внутренних часов при наличии напряжения питания на зажимах счетчика в нормальных условиях измерений не хуже, с/сут	$\pm 0,5$
Точность ход внутренних часов при наличии напряжения питания на зажимах счетчика в рабочем диапазоне температур не хуже, с/сут	$\pm 5$
Средняя наработка счетчика на отказ, ч, не менее	320000
Средний срок службы счетчика, лет, не менее	30
Срок сохранения информации в энергонезависимой памяти при отключении питания, лет, не менее	30
Срок службы встроенной батареи для счетчиков расширенного функционала, лет, не менее	10*
Срок службы сменной батареи (при включенном питании), лет, не менее	зависит от времени нахождения счетчика без сетевого питания
Максимальный ток встроенного реле отключения (ограничения)/включения нагрузки, А	110
Коммутационная износостойкость контактов реле, при номинальном напряжении ( $U_{ном}$ ) и максимальном токе, циклов включений/выключений, не менее	3000
Подсветка ЖКИ	одноцветная
Класс точности при измерении активной/реактивной электрической энергии	1/2
Двухнаправленный учет энергии (прямое, обратное направление)	по модулю
Число тарифов и тарифных зон	Согласно СПОДЭС

Наименование параметра		Значение
Габаритные размеры, ДхШхВ, мм	в корпусе 7мТН35 с уменьшенными клеммными крышками	125x110x75
	в корпусе 7мТН35 со стандартными клеммными крышками	125x130x75
	SPLIT (измерительный блок)	215x210x112
	блок индикации «Милур Т»	145x74x29
Масса, не более, кг	в корпусе 7мТН35	0,52
	SPLIT (измерительный блок)	1,24
	блок индикации «Милур Т»	0,18

Примечание – \* Срок службы встроенной батареи может быть уменьшен вследствие нахождения счетчика без сетевого питания и вскрытия клеммных крышек.

Постоянная счетчиков при номинальном напряжении в основном режиме и режиме поверки приведена в таблице 4.

Таблица 4 – Постоянная счетчика

Класс точности (акт./реакт.)	Базовый ток счетчика, А	Постоянная счетчика, (импульсный выход активной энергии), имп./кВт·ч или (импульсный выход реактивной энергии), имп./квар·ч	
		в основном режиме («А»)	в поверочном режиме («В»)
1/2	5	5000	20000

Отличительные технические характеристики счетчиков указаны в таблице 5.

Таблица 5 – Отличительные технические характеристики счетчиков

ХАРАКТЕРИСТИКА	ПАРАМЕТР СЧЕТЧИКА	
	7мТН35	SPLIT
<b>КОНСТРУКЦИЯ</b>		
Конструкция	моноблок	измерительный блок счетчика + блок индикации
Уменьшенные клеммные крышки	опция <sup>2)</sup>	-
<b>УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ</b>		
Класс защиты от пыли и воды по ГОСТ 14254	IP51 (необходимость дополнительной защиты от прямого попадания воды у счетчиков с уменьшенными клеммными крышками)	измерительный блок - IP54; блок индикации - IP20
Установка	внутри помещений	измерительный блок - наружная; блок индикации - внутри помещения
Вид монтажа	на рейку ТН35	измерительный блок - на опоре ЛЭП или на внешней стене строения

ХАРАКТЕРИСТИКА	ПАРАМЕТР СЧЕТЧИКА	
	7МТН35	SPLIT
Тип корпуса		
Диапазон рабочих температур окружающего воздуха, °С	от - 40 до + 70	измерительный блок: от - 50 до + 70; блок индикации: от -10 до +40
<b>ИЗМЕРЯЕМЫЕ ВЕЛИЧИНЫ</b>		
Электрическая энергия	измерение и учет активной энергии по ГОСТ 31819.21 (класс 1); измерение и учет реактивной энергии по ГОСТ 31819.23 (класс 2)	
Мощность	измерение и учет активной, реактивной и полной мощности по ТСКЯ.411152.006ТУ	
Параметры основных электрических величин (частоты, напряжения, тока, коэффициентов)	- измерение согласно ТСКЯ.411152.006ТУ: - среднеквадратических значений фазного напряжения; - среднеквадратических значений силы переменного тока в фазе ( $I_{\phi}$ ) /нейтрали ( $I_n$ ); - разности токов между фазой и нейтралью (небаланса токов); - частоты переменного тока; - коэффициентов $\cos \varphi$ , $\sin \varphi$ , $\operatorname{tg} \varphi$	
Показатели качества электрической энергии в сети согласно ГОСТ 32144	измерение: - положительного и отрицательного отклонения напряжения; - отклонения основной частоты напряжения; - длительности провала напряжения; - длительности перенапряжения; - глубины провала напряжения; - величины перенапряжения Методы измерений показателей качества электроэнергии - класс S согласно ГОСТ 30804.4.30	
<b>ФИКСАЦИЯ ВНЕШНИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ</b>		
Фиксация факта воздействия сверхнормативного магнитного поля	+	
Возможность настройки порога срабатывания (записи) события при воздействии сверхнормативного магнитного поля	+	
Наличие трехосевого датчика магнитного поля	+	
Фиксация факта вскрытия корпуса и клеммных крышек	+ (энергонезависимая)	
Дополнительный измерительный элемент в нейтрали	+	+
<b>ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПИТАНИЕ ПРИ ОТСУТСТВИИ СЕТЕВОГО</b>		
Возможность подключения одного внешнего источника питания счетчика 12 В	+ обеспечение питания оптопорта и отображения данных на ЖКИ	+ обеспечение питания оптопорта и отображения данных на ЖКИ

ХАРАКТЕРИСТИКА	ПАРАМЕТР СЧЕТЧИКА	
	7МТН35	SPLIT
Тип корпуса		
Возможность подключения второго внешнего источника питания интерфейсного модуля	+	-
	(обеспечение питания дополнительных интерфейсов)	
Внутренняя несменная батарея питания	+ (основная)	
Сменная внутренняя батарея	+ (дополнительная)	
<b>РЕЛЕ</b>		
Встроенное реле отключения (ограничения)/включения нагрузки	+	+
Максимальный ток встроенного реле отключения (ограничения) /включения нагрузки, А	110	
Контроль состояния (разомкнуто/замкнуто) встроенного реле отключения (ограничения) /включения нагрузки	+	
Использование импульсного выхода для управления отключением (ограничением)/включением нагрузки	-	
<b>ИНДИКАЦИЯ</b>		
ЖКИ с подсветкой	+	+ (блок индикации)
Функционирование ЖКИ	постоянно включен	включен при работе с блоком индикации
<b>ОБМЕН ДАННЫМИ</b>		
Протоколы обмена данными	МИ107, СПОДЭС (с возможностью выбора протокола обмена данными)	
Возможность выступать как инициатор связи с верхним уровнем	при работе по протоколу СПОДЭС	
Примечание		
1) наличие характеристики определяется модификацией (приложение А)		

## 2.7 Устройство и принцип работы счетчика

### 2.7.1 Принцип действия

Принцип действия счетчика основан на учете информации, получаемой с импульсных выходов специализированного микроконтроллера – измерителя электрической энергии.

В зависимости от модификации (приложение А) в счетчиках присутствуют один или два преобразователя тока.

В качестве датчика напряжения используется резистивный делитель, включенный в параллельную цепь напряжения.

Микроконтроллер реализует управляющие алгоритмы в соответствии со специализированной программой, помещенной в его внутреннюю память. Управление узлами производится через аппаратно-программные интерфейсы, реализованные на портах ввода/вывода микроконтроллера.

Счетчик измеряет количество протекающей через него электрической энергии путем перемножения измеренных им мгновенных значений напряжения и тока с последующим накоплением результата. Измеренные данные и другая информация отображаются на ЖКИ.

Передача информации осуществляется по интерфейсам связи согласно реализуемому протоколу обмена.

### 2.7.2 Встроенное программное обеспечение

Встроенное программное обеспечение производит обработку информации, поступающую от аппаратной части счетчика, формирует массивы данных и сохраняет их в энергонезависимой памяти, отображает измеренные значения на индикаторе, а также формирует ответы на запросы, поступающие по интерфейсам связи.

### 2.7.3 Конструкция

Счетчики, применяемые внутри помещений, представляют собой единый измерительно-индикаторный блок, включающий в себя все узлы счетчика, и изготавливаются в корпусе 7мТН35 со стандартными и уменьшенными клеммными крышками. Крепление счетчика осуществляется на монтажную рейку ТН35 (ширина счетчика 125 мм);

Счетчик наружной установки состоит из измерительного блока, который устанавливается на опоре ЛЭП или на внешней стене строения, и блока индикации, который считывает информацию с измерительного блока по радиоканалу на частоте 433,87 МГц и отображает ее на ЖКИ. Блок индикации предназначен для эксплуатации внутри помещений.

Внешний вид счетчиков приведен на рисунках 2, 3.

Габаритные и установочные размеры счетчика указаны в приложении Б.

Масса счетчиков приведена в таблице 6.

Таблица 6 – Масса счетчиков

Корпус	Масса счетчика кг, не более
7МТН35	0,9
SPLIT (измерительный блок)	2,0
SPLIT (блок индикации)	0,2


Счетчик имеет две кнопки «Меню» и «Парам», которые предназначены для переключения на ЖКИ циклов отображаемых параметров и для переключения параметров в выбранном цикле.

У счетчиков в корпусе 7МТН35 кнопки расположены непосредственно на лицевой панели корпуса, у счетчика в корпусе SPLIT кнопки расположены на лицевой панели блока индикации.

Модификации счетчиков с модулем GSM и модификации с модулем PRZ имеют выходной разъем типа SMA для подключения внешних антенн. Визуализация рабочего состояния счетчика осуществляется посредством обновления информации на ЖКИ и светодиодов импульсных выходов.

## 2.8 Общий вид, устройство счетчика

Общий вид счетчиков, назначение клемм и схемы подключения к сети (рисунки 2, 3).



Внешний источник 1 – внешний источник питания 12 В; внешний источник 2 – внешний источник питания интерфейсного модуля; импульсный выход АЭ – импульсный выход активной энергии; импульсный выход РЭ – импульсный выход реактивной энергии

Рисунок 2 - Общий вид, назначение клемм\* и схема подключения к сети счетчика в корпусе 7мТН35 с расширенным функционалом, с интерфейсами GSM-RS-485 или с интерфейсным модулем PRZ




Рисунок 3 - Общий вид, назначение клемм\*\* и схема подключения к сети счетчика в корпусе SPLIT

Примечания:

\* Используемые в приборах учёта Милур 107 в корпусах 7m клеммники KF128L-3.81-2P, KF128L-3.81-6P позволяют осуществить подключение проводников площадью сечения 1 мм<sup>2</sup>.

\*\* Используемые в приборах учёта Милур 107 в корпусе SPLIT клеммники типа KF128L-5.0-2P позволяют осуществить подключение проводников площадью сечения 2,5 мм<sup>2</sup>.


## 2.9 Маркировка и пломбирование

### 2.9.1 Маркировка счетчика

Маркировка счетчика соответствует ГОСТ 31818.11, ГОСТ 22261 и чертежам предприятия-изготовителя.

На клеммных крышках нанесены:

– обозначения выходов (импульсных, интерфейсных) и разъемов, указывающие их назначение;

- несмыываемая схема подключения счетчика к сети на клеммной крышке;
- символ , означающий, что необходимо обратиться к настоящему руководству по эксплуатации за дополнительными разъяснениями и указаниями по подключению.

На лицевой панели счетчиков в корпусе 7мТН35 имеется наклейка, содержащая обозначение счетчика (пример: 22-RRG-2L-DT), штрих-код и заводской номер счетчика.

Заводской номер состоит из последних двух цифр года выпуска, кода предприятия-изготовителя, кода изделия и семизначного порядкового номера счетчика по сквозной нумерации. Штрих-код дублирует информацию цифрового кода. Наклейка недоступна для удаления без вскрытия крышки корпуса счетчика. Пример заводского номера (рисунок 4).




Рисунок 4 - Пример заводского серийного номера

На лицевой панели счетчиков в корпусе SPLIT помимо маркировки по ГОСТ 31818.11, ГОСТ 22261 имеется следующая информация нанесенная лазерным принтом: обозначение счетчика; последние шесть цифр серийного номера счетчика крупным шрифтом; QR-код, в котором зашифрован полный серийный номер счетчика.

На блоке индикации Милур Т счетчика в корпусе SPLIT с задней стороны находится наклейка с указанием серийного номера измерительного блока, к которому прикреплен данный блок индикации (рисунок 7). Наклейка с серийным номером самого

блока индикации Милур Т устанавливается внутри батарейного отсека, его можно посмотреть, вынув батарейки.

### 2.9.2 Пломбирование

Корпус и клеммные крышки счетчика пломбируются так, что внутренние части недоступны без нарушения целостности пломб (рисунки 5 - 7).

При поставке измерительный блок счетчика имеет две навесные пломбы:

- одну пломбу с оттиском службы контроля качества изготовителя, устанавливаемую после проведения приемо-сдаточных испытаний;
- вторую пломбу с оттиском поверительного клейма, устанавливаемую после проведения поверки счетчика поверочной службой.

На обороте корпуса блока индикации счетчика SPLIT - знак опломбировки «Опломбировано», установленный службой контроля качества предприятия-изготовителя.

Клеммные крышки пломбируются пломбами организации, обслуживающей счетчик.




Рисунок 5 - Схема пломбировки для счетчиков в корпусе 7мТН35




Рисунок 6 - Схема пломбировки измерительного блока счетчиков в корпусе SPLIT




Рисунок 7 - Пломбировка блока индикации Милур Т и место наклейки серийного номера измерительного блока, к которому прикреплен блок индикации

## 2.10 Упаковка

Счетчик упаковывают по КД предприятия-изготовителя в закрытых вентилируемых помещениях, при отсутствии агрессивных примесей в окружающей среде в рабочих условиях применения.

### 3 Функциональные возможности счетчика

#### 3.1 Ведение времени, тарификация

Счетчик имеет встроенные энергонезависимые часы реального времени и календарь, обеспечивающие ведение хронометрических данных стабильно, в независимости от наличия напряжения в питающей сети. Встроенные часы реального времени обеспечивают возможность снабжать учетные и регистрируемые данные и события меткой времени, поддержку тарификации, обработку команд управления в соответствии с установленными временными значениями или графиком.

При отсутствии напряжения питающей сети часы реального времени питаются от встроенного элемента питания. Для обеспечения своевременной замены внутреннего источника питания необходимо обеспечивать контроль его состояния (п. 9). Несвоевременная замена источника питания может привести к сбою часов в случае отсутствия сетевого напряжения. Подробнее о внутренних источниках питания в п. 3.9.2

Ведение времени осуществляется в формате:

«часы [0...23]: минуты [0...59]: секунды [0...59]».

Ведение даты осуществляется в формате:

«день недели. день месяца. месяц. год».

При этом:

- День недели – диапазон значений [1...7], где [1- Пнд... 7- Вскр];
- День месяца – диапазон значений [1... 31];
- Месяц – диапазон значений [1...12], где 1-Январь, 12-Декабрь;
- Год – диапазон значений [00...99].

Календарь имеет возможность настройки списка исключительных дней:

- при работе счетчика по протоколу СПОДЭС – до 30 исключительных дней;
- при работе по протоколу МИ107 – до 20 исключительных дней.

Программное обеспечение счетчика производит проверку текущей даты на ее совпадение с установленными исключительными днями. При совпадении текущая дата считается исключительным днем и для определения текущего тарифа используются установки тарифного расписания для исключительного дня. При несовпадении используются установки тарифного расписания для текущего дня недели.

Счетчик имеет возможность переключения на зимнее/летнее время (по умолчанию переключение отключено). В счетчике введено локальное «Поясное время» - принятое в данном часовом поясе и «Сезонное» (зимнее/летнее время). «Сезонное время может отличаться от поясного если будет включено переключение на летнее/зимнее время.

Список исключительных дней и возможность переключения на зимнее/летнее время настраиваются в Конфигураторе счетчика Милур DLMS при наличии соответствующих прав доступа.

Точность хода часов при нормальной температуре при наличии напряжения питания не хуже  $\pm 0,5$  с/сут.

Точность хода часов в диапазоне рабочих температур при наличии напряжения питания не хуже  $\pm 5$  с/сут.

Изменение времени предполагает установку любого времени, даты и дня недели.

Корректировать время целесообразно перед вводом счетчика в эксплуатацию, если он был перевезен в другой часовой пояс, после ремонта или длительного хранения, при сбое часов в результате разряда внутренней батареи питания, (если не была произведена ее своевременная замена или при разряде батареи у выключенного счетчика), в случае рассогласования времени в счетчике с реальным текущим временем.

Счетчик обеспечивает только ручную коррекцию времени. Рекомендованы методы коррекции времени: «подстройка к минуте» и «сдвиг времени».

«Подстройка к минуте» – устанавливает время счетчика с целыми минутами (секунды обнуляются). Минуты сохраняются, если секунд менее 30, и минуты увеличиваются если секунд более 30.

«Сдвиг времени» – время изменяется на заданную величину от минус 900 до плюс 900 секунд. Метод может использоваться для коррекции локального времени счетчика в интервале времени от минус 900 до плюс 900 секунд.

Коррекция времени производится с помощью ПО «Конфигуратор счетчиков Милур DLMS» в соответствии с руководством пользователя на ПО. Факт изменения времени фиксируется в журнале событий.

Синхронизация часов счетчика с часами внешнего источника (например, автоматизированным рабочим местом оператора, системными часами ИСУЭЭ)

возможна только по команде с верхнего уровня при наличии соответствующих прав доступа.

Счетчик ведет учет энергии по времени суток в многотарифном режиме согласно загруженному тарифному расписанию, а также суммарно (по всем тарифам). На ЖКИ счетчика всегда отображается номер тарифа, по которому ведется учет в данное время – текущий тариф (приложение Д).

Число тарифов – до четырех, тарифных зон - до 16.

Переключение тарифов в счетчике осуществляется с помощью внутреннего тарификатора, который определяет номер текущего тарифа по указанным в тарифном расписании временным зонам в пределах суток.

Настройка тарифного расписания производится с помощью Конфигуратора счетчиков Милур DLMS.

Тарифы, установленные на счетчике с расширенным функционалом по протоколу МИ107, необходимо настроить повторно при переходе на протокол СПОДЭС.

## **3.2 Регистрация и хранение данных**

### **3.2.1 Общие сведения**

Счетчик имеет внутреннюю энергонезависимую память, которая в случае отсутствия сетевого питания обеспечивает хранение регистрируемых данных, устанавливаемых настроек и идентификационных данных счетчика.

Счетчик обеспечивает сохранность в памяти информации (учтенных данных, параметров настройки, программ) при отключенном питании не менее 30 лет.

Счетчик обеспечивает учет энергии по тарифам, согласно установленному тарифному расписанию, и суммарно (по всем тарифам) нарастающим итогом за сутки, месяц, год, с момента изготовления.

Параметры регистрируемые посуточно записываются в память в конце суток (23:59). Помесячная регистрация параметров осуществляется исходя из устанавливаемых расчетных дат (расчетный период – месяц).

Нарушение нормального функционирования счетчика или вмешательство извне является событием. В процессе эксплуатации счетчик обеспечивает фиксацию факта

возникновения события путем записи информации в соответствующие журналы событий (приложения В, Г).

### 3.2.2 Учет энергии счетчиками с двумя измерительными элементами

Счетчики, оснащенные двумя измерительными элементами (в фазе и нейтрали), по умолчанию ведут учет энергии только по каналу фазы.

При необходимости с помощью Конфигуратора счетчиков Милур DLMS можно включить учет энергии по нейтрали (см. руководство пользователя на конфигуратор). В таком случае при превышении тока в канале нейтрали над током в канале фазы учет электрической энергии производится по каналу нейтрали. При этом на ЖКИ счетчика отображается символ  $I_N$ .

Примечание – Переключение счетчика на учет энергии по каналу нейтрали осуществляется при превышении текущего значения тока в нейтрали ( $I_N$ ) над фазным током ( $I_\phi$ ) более чем на 8 %. Возврат на учет энергии по каналу фазы выполняется, если текущее значение тока в фазе превысит значение тока в нейтрали более, чем на 1 %.

### 3.2.3 Список данных, хранящихся в энергонезависимой памяти счетчиков:

#### 1) Регистрируемые данные:

- дата и время;
- значения активной и реактивной электрической энергии прямого и обратного направления (по модулю), с нарастающим итогом с момента изготовления суммарно и по каждому (до четырех) тарифу;
- приращения активной и реактивной электрической энергии прямого и обратного направления (по модулю) за 60-минутные интервалы времени, глубина хранения – 246 суток;
- приращения активной и реактивной энергии прямого и обратного направления (по модулю) с программируемым интервалом времени интегрирования, в диапазоне от одной до 60 минут (с шагом одна минута), глубина хранения – 246 суток при 60-минутном интервале;
- значения активной и реактивной электрической энергии прямого и обратного направлений (по модулю) с нарастающим итогом суммарно и отдельно по тарифам за сутки, глубина хранения – 123 дня;
- приращения активной и реактивной электроэнергии прямого и обратного

направлений (по модулю) за прошедший месяц, глубина хранения – 36 месяцев;

– значения активной и реактивной электрической энергии прямого и обратного направлений (по модулю) с нарастающим итогом суммарно и отдельно по тарифам на текущий месяц и на конец предыдущих месяцев, глубина хранения 36 месяцев;

– значения активной и реактивной электрической энергии прямого и обратного направлений (по модулю) с нарастающим итогом суммарно и отдельно по тарифам за текущий год и предыдущие два года (на начало года);

– журналы событий с обязательной фиксацией даты и времени событий;

– счетчики внешних воздействий.

2) Настройки параметров счетчика:

– признак перехода на летнее/зимнее время;

– тарифное расписание на каждый месяц (4 тарифа, 16 тарифных зон);

– праздничное расписание (список до 20 исключительных дней при работе по МИ107 и 30 дней – при работе по СПОДЭС);

– параметры сеанса связи (адрес, скорость обмена, количество попыток открытия сеанса связи, время удержания/блокировки сеанса связи);

– пароли доступа по интерфейсу;

– параметры индикации (режим индикации, длительность индикации параметров, время задержки на отключение, яркость подсветки у блока индикации и т.д.);

– калибровочные коэффициенты часов реального времени;

– калибровочные коэффициенты метрологии;

– признак разрешения ретрансляции пакетов данных;

– режимы работы встроенного реле отключения нагрузки;

– режимы работы импульсных выходов;

– ограничители (параметры управления нагрузкой);

– пороговые значения по току, напряжению, частоте, мощности;

– пороговые значения начала и конца прерывания напряжения, начала и конца провала напряжения, начала и конца перенапряжения;

3) Данные счетчика:

– наименование модели счетчика;

- серийный номера счетчика;
- серийный номер печатного узла;
- версия (идентификационного номера) программного обеспечения;
- версия метрологической части ВПО.

Журналы событий счетчика, работающего по протоколу МИ107:

- Журнал событий «Ошибки»;
- Журнал событий «Сообщения»;
- Журнал событий «Предупреждения»;
- Журнал событий «Самодиагностика»;
- Журнал «Коммуникационные события»;
- Журнал «Коррекция данных»;
- Журнал событий «Управление реле».

Журналы событий счетчика, работающего по протоколу СПОДЭС:

- Журнал событий, относящихся к напряжению;
- Журнал событий, относящихся к току;
- Журнал событий включения/выключения счетчика, коммутаций реле нагрузки;
- Журнал событий программирования параметров счетчиков (коррекция данных);
- Журнал событий внешних воздействий;
- Журнал коммуникационных событий;
- Журнал событий контроля доступа;
- Журнал событий самодиагностики и инициализации;
- Журнал событий по превышению реактивной мощности (тангенс сети);
- Журнал параметров качества сети.

Содержание каждого журнала и глубина записи приведены в приложении Г.

### 3.2.4 Счетчики внешний воздействий

Счетчик, работающий по протоколу СПОДЭС, ведет накопительные счетчики внешних воздействий и параметров, детализирующих процесс вмешательства:

- счетчик коррекций (конфигурирования):
  - дату последнего конфигурирования;

- дату последней калибровки;
- дату последнего активирования календаря;
- дату последней установки времени;
- дату последнего изменения, встроенного программного обеспечения;
- счетчик вскрытий корпуса:
  - дату последнего вскрытия корпуса;
  - продолжительность последнего вскрытия корпуса;
  - общую продолжительность вскрытия корпуса;
- счетчик вскрытий крышки клеммников:
  - дату последнего вскрытия крышки клеммников;
  - продолжительность последнего вскрытия крышки клеммников;
  - общую продолжительность вскрытия крышки клеммников;
- счетчик срабатываний датчика магнитного поля:
  - дату последнего воздействия датчика магнитного поля;
  - продолжительность последнего воздействия магнитного поля;
  - общую продолжительность воздействия магнитного поля.

### **3.3 Отображение данных, работа ЖКИ**

#### **3.3.1 Отображение данных**

Результаты измерений и вычислений и дополнительная информация выводятся на ЖКИ счетчика.

ЖКИ счетчиков, применяемых внутри помещения, заключен в корпус счетчика. ЖКИ счетчика наружной установки вынесен в переносной блок индикации Милур Т, который поставляется в комплекте со счетчиком. Блок индикации получает информацию с измерительного блока счетчика по радиоканалу и отображает полученные данные на ЖКИ.

Информация на дисплее отображается на русском языке. Единицы измерения величин обозначаются по международной системе единиц СИ.

Общий вид ЖКИ счетчиков (рисунки 8, 9). Расшифровка символов и значений, выводимых на ЖКИ приведена в приложении Д.




Рисунок 8 - Общий вид ЖКИ счетчиков в корпусе 7mTH35



Рисунок 9 - Общий вид ЖКИ блока индикации счетчика в корпусе SPLIT

Для отображения численных величин в ЖКИ счетчика предусмотрено восемь разрядов, два младших разряда, отделенные запятой, указывают десятые и сотые доли единиц измерения. Разрядность величин приведена в таблице 7.

Таблица 7 – Разрядность величин, отображаемых на ЖКИ счетчика

Величина	Единица измерения	Цена единицы старшего. младшего разряда
Активная электрическая энергия	кВт·ч	000000.00
Реактивная электрическая энергия	квар·ч	000000.00
Активная мощность	Вт	000000.00
Реактивная мощность	вар	000000.00
Полная мощность	В·А	000000.00
Напряжение	В	000000.00
Ток	А	000000.00
Частота сети	Гц	000000.00
Коэффициент мощности	безразмерн.	000000.00

### 3.3.2 Режимы индикации счетчика

Информация на ЖКИ отображается в виде сменяющих друг друга кадров. Каждый кадр отображает определенный параметр. Просмотр информации на ЖКИ счетчика осуществляется в автоматическом или ручном режиме.

Набор параметров в автоматическом цикле и длительность показа кадра являются конфигурируемыми и могут быть изменены с помощью ПО (подробнее см. в руководстве на ПО, которое можно скачать сайте [www.miluris.ru](http://www.miluris.ru)).

Автоматический режим отображения информации на ЖКИ устанавливается по умолчанию после первичной подачи питания на счетчик.

В автоматический цикл могут входить: суммарное (по всем тарифам) значение накопленной нарастающим итогом с момента изготовления активной энергии; значение накопленной нарастающим итогом с момента изготовления активной энергии по каждому тарифу (с соответствующим номером тарифа); текущее значение активной мощности; текущая дата; текущее время; данные по напряжению внутреннего источника питания, текущего значения тока, напряжения и частоты. Пример вывода информации в автоматическом режиме приведен в приложении Д.

Счетчики в корпусе 7мТН35 в автоматическом режиме обеспечивают постоянное функционирование ЖКИ.

ЖКИ блока индикации Милур Т (счетчик в корпусе SPLIT) выключается после завершения отображения параметров, включенных в цикл автоматического режима. Включение ЖКИ производится нажатием одной из кнопок управления «Меню» или «Парам.».

В ручном режиме просмотр информации на ЖКИ происходит с помощью кнопок управления «Меню» и «Парам.». Нажатие кнопки «Меню» переводит счетчик из автоматического режима в ручной режим просмотра информации. Кнопкой «Меню» осуществляется последовательное переключение между циклами, кнопкой «Парам» – последовательное переключение между кадрами внутри цикла.

Содержание циклов (подробнее см. приложение Д):

Цикл 1. Текущее значение активной и реактивной энергии, накопленной с момента изготовления счетчика, по каждому тарифу и по всем тарифам суммарно;

Цикл 2. Текущее и суммарное значение активной и реактивной энергии по каждому тарифу за предыдущий отчетный период (месяц);

Цикл 3. Мгновенные значения активной суммарной, реактивной суммарной и полной мощности; текущие значения напряжения, тока и частоты, коэффициент мощности суммарный, значение тока в нейтрали и небаланс токов;

Цикл 4. Текущие дата и время, текущее напряжение внутреннего источника питания, адрес счетчика, версия ПО счетчика, контрольная сумма метрологической части ПО, коды возникновения событий.

Цикл 5. Состояние реле.

У счетчиков в корпусе 7МТН35 ЖКИ возвращается в автоматический режим отображения информации через 30-60 секунд после последнего нажатия кнопок. У счетчика в корпусе SPLIT блок индикации выключается через 10-15 секунд после последнего нажатия кнопок.

Специальное меню блока индикации Милур Т счетчика в корпусе SPLIT (для входа одновременно нажать кнопки блока индикации «Меню» и «Парам»):

- сетевой адрес счетчика в формате: «NL», где кадры с «N» и «L» сменяют друг друга автоматически: «N» – первые пять цифр сетевого адреса; «L» - последние пять цифр сетевого адреса счетчика (если все разряды N = 0, то на ЖКИ выводится только значение L);
- регулировка подсветки ЖКИ блока индикации;
- версия ПО блока индикации;
- размер встроенного ПО;
- контрольная сумма исполняемого кода метрологически значимой части ПО.

### 3.3.3 Подсветка ЖКИ

Счетчики имеют однотонную подсветку ЖКИ, режимы работы которой определяются типом корпуса счетчика.

У счетчиков в корпусе 7МТН35 подсветка ЖКИ может быть настроена на работу в один из следующих режимов:

- постоянно включена;
- постоянно выключена;

– включена при просмотре информации в ручном режиме. В этом случае подсветка ЖКИ включается при нажатии на любую кнопку. Отключение подсветки происходит автоматически после завершения работы в ручном режиме. Длительность свечения после последнего нажатия кнопок настраивается в ПО.

Режим работы подсветки счетчиков в корпусе 7МТН35 задается при конфигурировании счетчика.

Подсветка ЖКИ блока индикации у счетчика в корпусе SPLIT включается при нажатии на любую кнопку («Меню» или «Парам.») и отключается автоматически по завершении отображения параметров автоматического цикла, либо после завершения работы с блоком индикации.

Яркость подсветки блока индикации счетчика в корпусе SPLIT по умолчанию настроена на 100 % и может регулироваться в специальном подменю при помощи кнопок управления (приложение Д). Для входа в специальное подменю нужно одновременно зажать обе кнопки блока индикации «Меню» или «Парам.».

### **3.4 Коммуникационная функция**

#### **3.4.1 Протоколы информационного обмена**

Счетчик обеспечивает работу по протоколу МИ107 и СПОДЭС. Смена протоколов производится при помощи команды, поступающей интерфейсу связи при соответствующем уровне доступа.

#### **3.4.2 Инициация связи со стороны счетчика**

Счетчик, работающий по протоколу СПОДЭС, имеет возможность выступать в качестве инициатора связи с уровнем ИВКЭ или ИВК при:

- вскрытии клеммных крышек;
- вскрытии корпуса;
- воздействии сверхнормативным магнитным полем;
- перепараметрировании;
- превышении максимальной мощности;
- отклонении от нормированного значения уровня напряжения.

### 3.5 Интерфейсы

Коммуникационная функция счетчика реализуется с помощью интерфейсов связи (таблица 8). Интерфейсы связи счетчика предназначены для обмена информацией с внешними устройствами обработки данных (ПК, УСПД) в локальном и в дистанционном режиме. Количество одновременно присутствующих в счетчике интерфейсов связи определяется модификацией (приложение А).

Таблица 8

Интерфейс	Скорость обмена данными, бит/с	Способ передачи данных, дополнительные сведения
Оптический интерфейс (оптопорт)	9600	по оптическому каналу; присутствует во всех модификациях
RS-485	от 300 до 115200	по медному кабелю (витая пара); длина линии связи до 1200 м; количество внешних устройств до 256
RF433*	2400, 4800, 9600	по радиоканалу с несущей частотой 433 МГц в полосе частот 433,075-434,775 МГц (LPD); выходной разъем типа SMA-F для внешней антенны счетчиков модификаций с интерфейсами PRZ, PZZ, PRV, MR, RV (Приложение А)
GSM**	до 85600	через мобильную сотовую связь стандарта 2G; по технологии GPRS – 2,5 G; варианты установки сим-карт: 1. разъем для установки одной SIM-карты; 2. без разъема для SIM-карты; 3. разъем для SIM-карты и встроенная SIM-карта; выходной разъем типа SMA-F для подключения внешней антенны
GSM LTE	до 1000	через мобильную сотовую связь стандарта 4G по технологии GPRS – 2,5 G; варианты установки сим-карт: 1. разъем для установки одной SIM-карты; 2. без разъема для SIM-карты; 3. разъем для SIM-карты и встроенная SIM-карта; выходной разъем типа SMA-F для подключения внешней антенны
GSM NB IoT	до 200000	через мобильную сотовую связь стандарта 2G, по технологии GPRS – 2,5 G; варианты установки сим-карт: 1. разъем для установки одной SIM-карты; 2. без разъема для SIM-карты; 3. разъем для SIM-карты и встроенная SIM-карта; выходной разъем типа SMA-F для подключения

Интерфейс	Скорость обмена данными, бит/с	Способ передачи данных, дополнительные сведения
		внешней антенны
PLC	2400, 4800, 9600, 19200, 28800	по низковольтным силовым линиям электропитания; дальность связи определяется уровнем помех и качеством электрической сети
Радиоинтерфейс LoRa	от 1200 до 9600	по радиоканалу с несущей частотой 868 МГц в полосе частот 868-868,2 МГц

**Примечания:**

\* Счетчик в корпусе SPLIT имеет встроенный интерфейс RF433 (обозначается буквой «Z» в модификации), который по умолчанию используется для связи блока индикации с измерительным блоком на частоте 433,87 МГц. Счетчик в корпусе SPLIT может иметь второй (дополнительный) интерфейс RF433 для организации связи с внешними устройствами, для построения системы АСКУЭ на частоте 433,92 МГц.

\*\* Для работоспособности интерфейса GSM необходимо установить SIM-карту с отключенной функцией ввода PIN-кода в разъем и подключить антенну GSM (антенна не входит в комплект поставки счетчика) к разъему SMA. Использование счетчиков с модулем GSM без GSM-антенн запрещается!

Для обеспечения лучшего приема сигнала допускается выносить антенну при помощи кабеля. Корректное функционирование интерфейса обеспечивается при исправной антенне, SIM-карте и корректных настройках GSM-связи. Настройка параметров связи по каналу GSM описана в п. 4.6

Для обеспечения лучшего приема сигнала подключить RF-антенну (не входит в комплект поставки счетчика) к соответствующему разъему. Разъем подключения антенны – SMA-вилка. Допускается выносить антенну при помощи кабеля

Считывание данных со счетчика и запись информации в память счетчика производится с помощью соответствующих преобразователей интерфейсов или УСПД. Для корректного соединения счетчика с удаленными устройствами должна быть реализована совместимость счетчика и удаленных устройств в соответствии с текущим протоколом изделия. Преобразователи интерфейсов и УСПД, совместимые со счетчиком и используемые для соединения по интерфейсам приведены в таблице 18.

Счетчик с радиоинтерфейсом должен эксплуатироваться в зоне уверенного радиоприема. Перед установкой счетчика, имеющего беспроводные интерфейсы связи (радиоинтерфейсы, GSM) необходимо произвести настройки GSM или RF-соединения (при задании параметров связи, не соответствующих параметрам удаленных устройств, подключающихся к счетчику по беспроводным интерфейсу, связь будет невозможно установить).

Рекомендации по подключению счетчика к ПК по интерфейсам связи приведены в п. 6.

Счетчик не создает радиопомех, превышающих значения, указанные в ГОСТ 30805.22 для оборудования класса Б и ГОСТ 30804.3.8 для счетчика с модемами PLC.

Клеммы для подключения проводных интерфейсов находятся на слаботочной колодке счетчика под клеммной крышкой и промаркированы.

### 3.6 Импульсные выходы

#### 3.6.1 Электрические импульсные выходы

Счетчик имеет два конфигурируемых электрических импульсных выхода: один – активной энергии и второй – реактивной энергии. Наименование и полярность выходов указаны на клеммной крышке.

Электрические импульсные выходы счетчика могут работать в режимах, приведенных в таблице 9.

Режим работы импульсных выходов переключается с помощью ПО по команде, поступающей с внешнего устройства по интерфейсам, и сохраняется в энергонезависимой памяти счетчика. Постоянная счетчика в основном режиме/режиме поверки приведена в таблице 4.

Таблица 9 - Режимы работы импульсных выходов

Режим работы	Функция	
Основной	Учет активной и реактивной энергии	+
Управление нагрузкой	Формирование сигнала управления внешним отключающим (ограничивающим)/ включающим нагрузку устройством	-
Примечание - Все модификации счетчиков с расширенным функционалом имеют встроенное реле и могут осуществлять функцию управления нагрузкой посредством реле		

Электрические импульсные выходы гальванически изолированы от остальных цепей на пробивное среднеквадратичное напряжение 4 кВ и имеют следующие характеристики:

- два состояния, отличающиеся импедансом выходной цепи;
- сопротивление цепи импульсных выходов в состоянии «замкнуто» – 200 Ом, не

более;

- сопротивление цепи импульсных выходов в состоянии «разомкнуто» – 50 кОм, не менее;
- предельно допустимое значение напряжения на выходных клеммах в состоянии «разомкнуто» – 24 В;
- предельно допустимое значение тока, которое должна выдерживать цепь импульсных выходов в состоянии «замкнуто» – 80 мА.
- тип: ррр-транзисторы с открытыми коллекторами (рисунок 10).

Схема импульсных выходов приведена на рисунке 10.




Рисунок 10 - Схема электрических импульсных выходов

### 3.6.2 Оптические выходы

Счетчик имеет два оптических импульсных выхода (один для активной, другой – для реактивной энергии), расположенные на лицевой стороне корпуса счетчика.

Оптические импульсные выходы служат для визуального подтверждения работоспособности счетчика, а также для определения характеристик точности счетчика при поверке. Оптические импульсные выходы могут работать в режимах согласно таблице 8. Режим работы оптических импульсных выходов переключается с помощью ПО по команде, поступающей с внешнего устройства по интерфейсам, и сохраняется в энергонезависимой памяти счетчика.


Характеристики оптических выходов:

- максимальная частота импульсов не превышает 2,5 кГц.
- длина волны излучаемых сигналов составляет от 550 до 1000 нм.

### 3.7 Управление нагрузкой

3.7.1 Управление нагрузкой осуществляется с помощью реле. Все счетчики в корпусах SPLIT и 7MTH35 имеют встроенное реле (приложение А).

Выбор режима работы реле и его переключение осуществляется с помощью ПО.

События включения/отключения реле регистрируются в журнале событий счетчика. Когда встроенное реле находится в состоянии «отключено» на ЖКИ счетчика выводится информационный символ  (приложение Д).

Коммутационная износостойкость контактов реле – не менее 3000 циклов включения выключения при номинальном фазном напряжении и максимальном токе реле.

Управление реле в счетчиках с расширенным функционалом реализовано в соответствии с ГОСТ Р 58940 и ПП РФ 890.

Состояния встроенного реле в счетчике с расширенным функционалом: «Отключено»; «Подключено»; «Готово к переподключению» (физически отключено, ждет команды).

В счетчике с расширенным функционалом реализованы следующие типы ограничителей: по мощности; по току; по напряжению; по магнитному полю; по температуре внутри корпуса; по вскрытию электронных пломб, по небалансу токов в фазе и нейтрали.

Ограничители, заданные по умолчанию при выпуске счетчика, приведены в п. 3.13.

Пять из этих ограничителей характеризуются двумя настраиваемыми параметрами: пороговое значение и допустимый интервал времени превышения величины порога.

В том случае, если порог ограничителя превышен дольше допустимого интервала времени, происходит отключение нагрузки с помощью реле (таблица 10, режимы 1-6).

Состояние реле можно изменить:

- локально: реле отключается по команде самого счетчика при превышении порога ограничителя дольше допустимого интервала времени;
- вручную: с панели управления счетчика;

– удаленное: реле отключается/включается принудительно по команде ПО, переданной по интерфейсу связи.

Описание режимов работы реле в счетчике с расширенным функционалом приведено в таблице 10. Выбор режима работы реле производится при помощи Конфигуратора счетчиков Милур DLMS.

**ВНИМАНИЕ!** По умолчанию при выпуске прибора учета устанавливается режим 0, в данном режиме реле всегда включено, возможность управления не предусмотрена. При вводе в эксплуатацию необходимо выбрать режим работы реле в соответствии с условиями эксплуатации и требуемыми режимами управления.

Таблица 10

Режим	Отключение						Переподключение					
	Удаленное <sup>1</sup>		Ручное	Локальное <sup>3</sup>			Удаленное <sup>2</sup>		Ручное	Локальное <sup>3</sup>		
enum:	(b)	(c)	(f)	(g)	(m)	(s)	(a)	(d)	(e)	(h)	(k)	(p)
(0)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(1) <sup>4</sup>	+	+	+	+	-	-	-	+	+	-	-	-
(2)	+	+	+	+	-	-	+	-	+	-	-	-
(3) <sup>4</sup>	+	+	-	+	-	-	-	+	+	-	-	-
(4)	+	+	-	+	-	-	+	-	+	-	-	-
(5)	+	+	+	+	-	-	-	+	+	+	-	-
(6)	+	+	-	+	-	-	-	+	+	+	-	-

**Примечания:**

- Удаленное отключение (b) (c) - перевод реле в состояние «Отключено» по команде через интерфейс:
  - (b) – из состояния «Подключено»,
  - (c) – из состояния «Готово к переподключению».
- Удаленное подключение (a) (d) – удаленное подключение реле по команде через интерфейс из состояния «Отключено». (a) и (d) являются взаимоисключающими переходами состояния реле: если в режим включен (a), то отключен (d) и наоборот, поэтому:
  - (a) – если удаленное подключение разрешено, то реле переходит в состояние «Подключено» (режим управления = 2, 4),
  - (d) – если удаленное подключение запрещено (это (a)(-), то реле переходит в состояние «Готово к переподключению» (режим управления = 1, 3, 5, 6).
- Локальное (g), (m), (s), (h), (k), (p) – управление реле по команде самого счетчика по внутренним событиям счетчика (при выходе ограничителя за установленные пределы / при возвращении ограничителя в норму).
- Ручное (f), (e) – управление реле вручную с панели управления счетчика.
- Если реле в режиме 1 и 3 перешло в состояние «Готово к переподключению», следует выбрать удаленно режим 2 или 4 для включения реле удаленно и включить его по команде удаленно.
- В режимах 1 и 3 из состояния «Готово к переподключению» реле можно включить вручную при нормальном состоянии ограничителей и их таймаутов.

Возможные переходы состояния реле приведены в таблице 11.

Таблица 11

Переход	Наименование	Описание перехода
a	Удаленное переподключение	Изменяет состояние из «Отключено» в «Подключено»
b	Удаленное отключение	Изменяет состояние из «Подключено» в «Отключено»

c	Удаленное отключение	Изменяет состояние из «Готово к переподключению» в «Отключено»
d	Удаленное переподключение	Изменяет состояние из «Отключено» в «Готово к переподключению»
e	Ручное переподключение	Изменяет состояние из «Готово к переподключению» к «Подключено»
f	Ручное отключение	Изменяет состояние из «Подключено» в «Готово к переподключению»
g	Локальное отключение	Изменяет состояние из «Подключено» в «Готово к переподключению»
m	Локальное отключение	Изменяет состояние из «Подключено» в «Отключено»
s	Локальное отключение	Изменяет состояние из «Готово к переподключению» к «Отключено»
h	Локальное переподключение	Изменяет состояние из «Готово к переподключению» в «Подключено»
k	Локальное переподключение	Изменяет состояние из «Отключено» в «Подключено»
p	Локальное переподключение	Изменяет состояние из «Отключено» в «Готово к переподключению»

Таблицу 10 можно представить в виде диаграммы состояний реле и переходов между ними (рисунок 11).




Рисунок 11

В состоянии «Готово к переподключению», нагрузка будет выключена до тех пор, пока не произойдет локальное подключение или удаленное отключение и подключение, если они разрешены, и только после этого нагрузка будет включена.

В случае наступления нескольких событий, приводящих к отключению нагрузки, приоритеты будут располагаться таким образом:

- отключение по мощности,
- отключение по магнитному полю,
- отключение по току,
- отключение по напряжению.

При одновременном срабатывании ограничителя по мощности и по току, отключение произойдет по событию превышения мощности, дальнейшие отключения станут невозможны.

Например, рассмотрим режим реле 4. «Режим 4» позволяет как удаленное (по команде через интерфейс), так и локальное (по команде самого счетчика по ограничителям) отключение нагрузки, а также позволяет принудительно удаленно перевести реле в состояние «подключено» по команде через интерфейс.

а) Удаленное переподключение (+)

Удаленное переподключение реле по команде разрешено.

Если реле отключено, то в этом режиме разрешено его включить удаленно при помощи программы через интерфейс связи со счетчиком.

б) Удаленное отключение (+)

Удаленное отключение разрешено.

Если реле включено, то в этом режиме разрешено его отключить удаленно при помощи программы через интерфейс связи со счетчиком.

с) Удаленное отключение – разрешено (+)

Если реле в состоянии «Готово к переподключению» (ограничители в норме), то в этом режиме разрешено его отключить удаленно при помощи программы через интерфейс связи со счетчиком.

д) Удаленное переподключение – не разрешено (-)

В связи с тем, что в режиме 4 разрешено удаленное подключение (a)(+), но запрещено (d)(-), реле из состояния «Отключено» нельзя удаленно перевести в состояние «Готово к подключению», можно только перевести в состояние «Включено» (a)(+) удаленно по команде через интерфейс.

f) Ручное отключение – не разрешено (-)

Отключить реле вручную нельзя.

e) Ручное переподключение – разрешено (+)

Если реле в состоянии «Готово к переподключению» (ограничители в норме), то в этом режиме разрешено его включить вручную.

g) Локальное отключение – разрешено (+)

Управление реле по команде самого счетчика по внутренним событиям счетчика.

Если реле включено, то локально по команде самого счетчика при выходе значений ограничителей за пределы, оно перейдет в состояние «Готово к переподключению», нагрузка отключится.

m) Локальное отключение – не разрешено (-)

Реле из состояния «Подключено» нельзя локально по команде счетчика перевести в состояние «Отключено».

s) Локальное отключение – не разрешено (-)

Реле из состояния «Готово к переподключению» нельзя локально по команде счетчика перевести в состояние «Отключено».

h) Локальное подключение – не разрешено (-)

При возвращении показателей в норму (ограничители в пределах), реле не будет включено по команде самого счетчика.

Например, для того чтобы при возвращении напряжения в установленные пределы, счетчик сам локально включал нагрузку, следует выбрать режимы 5 или 6.

k) Локальное подключение – не разрешено (-)

Реле из состояния «Отключено» нельзя локально по команде счетчика перевести в состояние «Подключено».

p) Локальное подключение – не разрешено (-)

Реле из состояния «Отключено» нельзя локально по команде счетчика перевести в состояние «Готово к переподключению».

При выборе режима 0 – реле всегда включено, не реагирует ни на локальные, ни на удаленные команды.

Если установлен режим 1 или 3, а реле перешло в состояние «Готово к переподключению», следует выбрать удаленно режим 2 или 4 для включения реле удаленно и включить его по команде ПО.

### 3.7.2 Описание режимов

#### **Режим 0**

Реле всегда включено, возможность управления не предусмотрена

#### **Режим 1**

Реле может быть отключено локально, удаленно и вручную:

- удаленно реле можно перевести из состояния «Подключено» в «Отключено»;
- удаленно реле можно перевести из состояния «Готово к переподключению» в «Отключено»;
- локально и вручную реле можно перевести из состояния «Подключено» в «Готово к подключению»;

Реле может быть включено последовательностью удаленной команды и последующим ручным включением:

- удаленно реле можно перевести из состояния «Отключено» в «Готово к переподключению»;
- вручную реле можно перевести из состояния «Готово к переподключению» в «Подключено».

#### **Режим 2**

Реле может быть отключено локально, удаленно и вручную:

- удаленно реле можно перевести из состояния «Подключено» в «Отключено»;
- удаленно реле можно перевести из состояния «Готово к переподключению» в «Отключено»;
- локально и вручную реле можно перевести из состояния «Подключено» в «Готово к переподключению».

Реле может быть включено удаленно и вручную:

- удаленно реле можно перевести из состояния «Отключено» в «Подключено»;
- вручную реле можно перевести из состояния «Готово к переподключению» в «Подключено».

### **Режим 3**

Реле может быть отключено удаленно и локально:

- удаленно реле можно перевести из состояния «Подключено» в «Отключено»;
- удаленно реле можно перевести из состояния «Готово к переподключению» в «Отключено»;
- локально реле можно перевести из состояния «Подключено» в «Готово к переподключению».

Реле может быть включено последовательностью удаленной команды и последующим ручным включением:

- удаленно реле можно перевести из состояния «Отключено» в «Готово к переподключению»;
- вручную реле можно перевести из состояния «Готово к переподключению» в «Подключено».

### **Режим 4**

Реле может быть отключено удаленно и локально:

- удаленно реле можно перевести из состояния «Подключено» в «Отключено»;
- удаленно реле можно перевести из состояния «Готово к переподключению» в «Отключено»;
- локально реле можно перевести из состояния «Подключено» в «Готово к переподключению».

Реле может быть включено удаленно и вручную:

- удаленно реле можно перевести из состояния «Отключено» в «Подключено»;
- вручную реле можно перевести из состояния «Готово к переподключению» в «Подключено».

## Режим 5

Реле может быть отключено локально, удаленно и вручную:

- удаленно реле можно перевести из состояния «Подключено» в «Отключено»;
- удаленно реле можно перевести из состояния «Готово к переподключению» в «Отключено»;
- локально и вручную реле можно перевести из состояния «Подключено» в «Готово к переподключению».

Реле может быть включено последовательностью удаленной команды и последующим ручным или локальным включением:

- удаленно реле можно перевести из состояния «Отключено» в «Готово к переподключению»;
- вручную и локально реле можно перевести из состояния «Готово к переподключению» в «Подключено».

## Режим 6

Реле может быть отключено удаленно и локально:

- удаленно реле можно перевести из состояния «Подключено» в «Отключено»;
- удаленно реле можно перевести из состояния «Готово к переподключению» в «Отключено»;
- локально реле можно перевести из состояния «Подключено» в «Готово к переподключению».

Реле может быть включено последовательностью удаленной команды и последующим ручным или локальным включением:

- удаленно реле можно перевести из состояния «Отключено» в «Готово к переподключению»;
- вручную и локально реле можно перевести из состояния «Готово к переподключению» в «Подключено».

### 3.7.3 Описание ручного управления состоянием реле

Для ручного изменения состояния реле необходимо:

- на панели счетчика с помощью кнопки «Меню» выбрать меню изменения состояния реле (на дисплее появится «rELE»);

- с помощью кнопки «Парам» перевести состояние реле в «Подключено» (кадр «On») (включено) или «Отключено» (кадр «Off») (цикл 5 Приложение Д) если ручное переключение разрешено режимом реле (если режим работы реле не предусматривает ручного переключения состояния реле, то нажатие кнопки «Парам» не меняет состояние реле);

- нажатием кнопки «Меню» подтвердить изменение состояния.

### **3.8 Защита от несанкционированного доступа**

Защита информации на программном уровне

Уровень защиты программного обеспечения счетчика от непреднамеренных и преднамеренных изменений «высокий» в соответствии с Р 50.2.077.

Защита счетчика на программном уровне при соединении по интерфейсам для конфигурирования и считывания информации обеспечивается при помощи механизма разграничения прав доступа через процедуру аутентификации путем введения пароля.

Пароли, установленные при выпуске счетчика указаны в п. 3.13.

При введении неверного пароля во время установления соединения со счетчиком, сеанс связи не будет открыт. В случае трехкратного неверного ввода пароля при работе по протоколу Modbus счетчик блокирует канал связи на 30 минут.

При эксплуатации счетчиков после смены паролей и/или адреса необходимо особое внимание уделить сохранности (запоминанию) последних. Восстановление доступа к счетчику по интерфейсу возможно только при обращении в сервисный центр производителя.

#### **3.8.1 Аппаратная защита**

##### **3.8.1.1 Аппаратная перемычка**

Метрологически значимая часть ПО, калибровочные коэффициенты и измеренные данные счетчика защищены аппаратной перемычкой защиты записи и не доступны для изменения без вскрытия счетчика.

##### **3.8.1.2 Электронные пломбы**

Счетчики оснащены электронными пломбами вскрытия:

Счетчики в корпусе 7мТН35 имеют три электронные пломбы: по одной для клеммных крышек и одна для крышки корпуса.

Счетчики в корпусе SPLIT имеют две электронные пломбы (одна для клеммной крышки и одна для крышки корпуса).


Электронные пломбы являются энергонезависимыми от внешнего питания: при вскрытии клеммных крышек/корпуса формируется соответствующая запись в журнале

событий, а на ЖКИ отображается символ  (приложение Д). Электронные пломбы клеммных крышек дополнительно обеспечивают выполнение п. 29 ПП РФ 890.

### 3.8.1.3 Датчик магнитного поля

При помощи встроенного датчика магнитного поля фиксируется факт воздействия сверхнормативным переменным или постоянным магнитным полем больше 0,5 мТл с записью в журнал событий.

Датчик магнитного поля трехосевой, а порог срабатывания события воздействия сверхнормативным магнитным полем может настраиваться программно в диапазоне от 0 до 220 мТл.

В счетчиках всех типов корпусов по факту воздействия магнитным полем на ЖКИ отображается оповещающий символ группы событий  (приложение Д), в данном случае событие воздействия магнитным полем.

По окончании воздействия магнитным полем символ продолжает отображаться на ЖКИ и может быть сброшен только уполномоченным персоналом.

## 3.9 Питание счетчика

### 3.9.1 Питание от сети

Питание счетчика во время его эксплуатации производится от однофазной сети переменного тока. Схемы подключения см. в п. 2.8. Данные о мощности, потребляемой цепями напряжения и тока счетчика, приведены в таблице 3.

### 3.9.2 Внутренние источники питания

Внутренний источник питания счетчика при отсутствии основного сетевого питания:


- поддерживает хронометрические функции, сбой в работе которых может повлечь за собой необходимость внеочередной поверки и конфигурирования счетчика (например, сбой часов реального времени);
- в счетчиках с расширенным функционалом обеспечивает питание электронных пломб.

Внутренние источники питания счетчиков приведены в таблице 12.

Таблица 12 - Внутренние источники питания счетчиков

Счетчик	Блок индикации у счетчика в корпусе SPLIT
Основная несъемная батарея (замене не подлежит)	Две сменные батареи питания по 1,5 В каждая, типоразмера LR03 (по IEC)
Возможность установки дополнительной съемной литиевой батареи типоразмера CR2032 (устанавливается после разрядки основной несъемной)	


Для обеспечения своевременной замены источника питания, осуществляется контроль его состояния:


а) Символ  на ЖКИ счетчика оповещает о низком уровне заряда батареи, а в журнале событий формируется запись.

Необходимо вставить дополнительную батарею (не вынимая встроенную батарею) в течение двух месяцев после появления символа-оповещения, предварительно подключив внешний источник питания (п. 3.9.3).

Перед заменой батареи, необходимо подключить внешний источник питания для того, чтобы во время замены батареи обеспечить питание часов реального времени и календаря во избежание их сбоя.

По факту замены батареи необходимо внести отметку в формуляр.

 **ВНИМАНИЕ! ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ ПИТАНИИ СЧЕТЧИКА, ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТИЕВАЯ БАТАРЕЯ НАХОДИТСЯ ПОД ПОТЕНЦИАЛОМ ПИТАЮЩЕЙ СЕТИ!**

б) На блоке индикации счетчика в корпусе SPLIT мигающий символ  означает, что батарея блока индикации разряжена, ее нужно заменить в течение двух недель с момента появления оповещающего символа.

Питание блока индикации Милур Т счетчика в корпусе SPLIT обеспечивается от двух сменных батарей питания по 1,5 В каждый, типоразмер LR03 (по IEC) или через разъем microUSB от внешнего источника питания 5 В.

### 3.9.3 Внешние резервные источники питания

Счетчик имеет клеммы для подключения внешнего резервного источника питания (таблица 13) в целях снятия показаний со счетчика по оптопорту при отсутствии питания от сети переменного тока.

Счетчики в корпусе 7МТН35 имеют клеммы для подключения двух внешних источников питания.

Счетчики в корпусе SPLIT имеют клеммы для подключения одного внешнего источника питания.

Резервное питание предназначено для обеспечения возможности подключения к счетчику и считывания с него нужных данных в случае отсутствия питания от сети.

Информация о внешних источниках питания приведена в таблице 13.

Таблица 13 - Внешние резервные источники питания счетчика

Счетчик	Кол-во подключаемых источников	Маркировка клеммных выходов счетчика	Изоляция выходов для внешнего источника питания	Выходное напряжение внешнего источника питания, В	Ток потребления от источника питания, мА, не более	Функция
в корпусе SPLIT*	1	«Внешний источник питания 12 В»	гальванически связан с цепями электропитания	от 9 до 15 постоянного тока	300	- питание счетчика, достаточное для работы оптопорта и ЖКИ; - обеспечение питания памяти и часов реального времени при замене внутреннего источника питания

Счетчик	Кол-во подключаемых источников	Маркировка клеммных выходов счетчика	Изоляция выходов для внешнего источника питания	Выходное напряжение внешнего источника питания, В	Ток потребления от источника питания, мА, не более	Функция
в корпусе 7МТН35	2**	«Внешний источник питания 12 В»	гальванически связан с цепями электропитания	от 9 до 15 постоянного тока	300	- питание счетчика, достаточное для работы оптопорта и ЖКИ; - обеспечение питания памяти и часов реального времени при замене внутреннего источника питания
		«Внешний источник питания интерфейс-ного модуля»	гальванически изолирован от остальных цепей тока и напряжения на напряжение 4 кВ	от 9 до 15 постоянного тока	300	обмен данными через дополнительные интерфейсы связи при одновременном подключении обоих источников резервного питания

**Примечания:**

\* Блок индикации счетчика в корпусе SPLIT может питаться от внешнего источника питания 5 В через разъем microUSB

\*\* Для работы счетчика, оптопорта, ЖКИ и обмена данными через дополнительные интерфейсы связи следует подключать сразу оба источника резервного питания



**ВНИМАНИЕ! ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ РЕЗЕРВНОГО ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ СЧЕТЧИК ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОЛНОСТЬЮ ОТКЛЮЧЕН ОТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ И ДОЛЖНА БЫТЬ ПРЕДУСМОТРЕНА ЗАЩИТА ОТ СЛУЧАЙНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ СЧЕТЧИКА, ТАК КАК КЛЕММНЫЙ ВХОД «ВНЕШНИЙ ИСТОЧНИК 1» (12 В) СЧЕТЧИКОВ ГАЛЬВАНИЧЕСКИ СВЯЗАН С СЕТЕВЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ.**

### 3.10 Контроль температуры внутри корпуса

В счетчике реализована функция контроля температуры внутри корпуса.

В соответствующем режиме работы реле (п. 3.7) обеспечивается защитное отключение нагрузки при превышении температуры внутри корпуса по истечении допустимого по превышению температуры интервала времени.

По факту срабатывания реле при превышении температуры внутри корпуса формируется запись в Журнале событий.

Контроль температуры осуществляется в диапазоне:

- от минус 40 °С до плюс 100 °С для счетчика, применяемого внутри помещения;
- от минус 50 °С до плюс 100 °С для измерительного блока счетчика наружной установки.

Порог срабатывания реле по температуре настраивается с помощью ПО. Диапазон настройки по температуре от плюс 70 °С до плюс 100°С.

Время допустимого превышения значения температуры внутри корпуса настраивается программно. Диапазон настройки по времени от 30 мин до двух часов.


### **3.11 Самодиагностика**

Программное обеспечение счетчика с расширенным функционалом, работающего по протоколу СПОДЭС, осуществляет ежедневную самодиагностику по следующим пунктам:

- энергонезависимая память;
- подсчет контрольной суммы блока памяти;
- измерительный блок;
- вычислительный блок;
- часы реального времени (таймер);
- блок питания.

Программное обеспечение счетчиков с расширенным функционалом, работающим по протоколу МИ107 осуществляет ежедневную самодиагностику по следующим пунктам:

- вычислительный блок;
- часы реального времени;
- память.

Данные о самодиагностике записываются в соответствующий журнал событий. На ЖКИ счетчика отображается мигающий символ  группы событий (Приложение Д), в данном случае событие ошибки при самодиагностике.

### 3.12 Параметры счетчика, доступные к конфигурированию

При соответствующем уровне доступа счетчик имеет возможность считывания и конфигурирования следующих параметров:

- тарифного расписания;
- текущего времени, числа, месяца, года;
- времени интегрирования при ведении массива профиля мощности;
- значений лимитов мощности и электрической энергии;
- разрешения/запрета автоматического перехода с «летнего» времени на «зимнее» и с «зимнего» на «летнее»;
- режимов работы импульсных выходов и реле;
- режимов индикации, списка выводимых параметров индикации автоматического режима, длительности индикации параметра;
- яркости подсветки (только у блока индикации счетчика в корпусе SPLIT);
- скорости обмена данными;
- журналов событий;
- пороговых величин (значения параметров, при выходе за пределы которых происходит запись в журналы событий, таблица 13а);

Таблица 13а

Параметр	Пороговое значение
Порог фиксации температуры, нижний предел, °С	- 40
Порог фиксации температуры, нижний предел, °С (SPLIT)	- 50
Порог фиксации температуры, верхний предел, °С	70
Порог фиксации магнитного поля, Тл	0,15
Порог превышения тангенса нагрузки	2,0
Порог максимального соотношения несимметрии напряжений	4,0
Порог нормального соотношения несимметрии напряжений	2,0

- паролей первого и второго уровней доступа.

Допускается расширение списка пунктов конфигурации счетчика по мере усовершенствования ПО.

**ВНИМАНИЕ! ИЗМЕНЕНИЕ РЕЖИМОВ РАБОТЫ И ПАРАМЕТРОВ СЧЕТЧИКА НЕ ДОЛЖНО ПРОИЗВОДИТЬСЯ ПРОИЗВОЛЬНО И ДОЛЖНЫ СТРОГО КОНТРОЛИРОВАТЬСЯ ЭКСПЛУАТИРУЮЩИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ!**

### 3.13 Первоначальные установки счетчика при выпуске

Параметры по умолчанию при выпуске счетчика (таблица 14):

Таблица 14

Параметр	Значение при работе счетчика	
	по протоколу МИ107	по протоколу СПОДЭС
Пароль уровня «Публичный клиент»	-	не требуется
Пароль уровня «Считыватель показаний»	-	789456
Пароль уровня «Конфигуратор»	-	1597531234567890
Скорость обмена	9600 бит/с	9600 бит/с
Параметры интерфейса UART (СОМ-порта)	8N1	8N1
Однobaйтовый адрес	255	-
Логический адрес	-	1
Физический адрес	-	к четырем последним цифрам серийного номера прибавить 16 и результат перевести в формат HEX
Время интегрирования срезов мощности	30 мин	30 мин
Тип адресации	четырёхбайтовый	-
Праздничные дни	государственные праздники	-
Режим переключения сезонного времени	запрещен	запрещен
Режим работы импульсных выходов	основной	основной
Время индикации одного параметра на ЖКИ в режиме автопрокрутки	10 с	10 с
Время блокировки сеанса при неверно набранном пароле	30 мин	-
Режим работы встроенного реле	нагрузка постоянно	режим 0

Параметр	Значение при работе счетчика	
	по протоколу МИ107	по протоколу СПОДЭС
	включена	
Длительность индикации параметра в ручном режиме - время возврата в режим автопрокрутки после последнего нажатия кнопок счетчиков в корпусах 7МТН35*	60 с	60 с
Длительность индикации параметров на ЖКИ в режиме автопрокрутки счетчиков в корпусе SPLIT	60 с	60 с
Время до выключения ЖКИ после последнего нажатия кнопок на терминале счетчиков в корпусе SPLIT	10 с	10 с
Примечание - * Если установлен автоматический режим управления подсветки, то по истечении времени возврата в режим автопрокрутки подсветка выключится		

Пороговые значения, при которых производятся записи в журналы событий счетчика (таблица 15):

Таблица 15

Параметр	Пороговые значения	
	начало	конец
Небаланс токов	$I_{(n)} > I_{(ф)}$ на 8%	$I_{(ф)} > I_{(n)}$ на 1%
Прерывание напряжения	11,5 В	16,099 В
Провал напряжения	207 В	211,14 В
Перенапряжение	253 В	247,94 В

Пороговые значения ограничителей, управляющих встроенным реле в счетчике (таблица 16):

Таблица 16

Параметр	Значение по умолчанию	Диапазон настройки	Временной интервал превышения порога по умолчанию	Диапазон настройки по времени
Порог по активной мощности, Вт	26500	1-26500	7200 с	1-14400 с
Порог по току, А	105	1-110	60 с	1-14400 с
Порог по напряжению, В	276	1-299	60 с	1-14400 с

Порог по воздействию сверхнормативным магнитным полем, мТл	150	0-220	60 с	1-14400 с
Порог по срабатыванию электронных пломб клеммных крышек	по умолчанию отключено		-	1 с
Порог по температуре внутри корпуса, °С	+100	+20...+100	120 с	1-14400 с
Порог по небалансу токов, %	10	1-100	7200 с	1-14400 с

## 4 Использование по назначению

### 4.1 Оборудование, инструменты и принадлежности

Оборудование, инструменты и принадлежности, необходимые для проведения настройки и технического обслуживания счетчика (таблица 17).

Таблица 17

Наименование	Обозначение	Основные характеристики
Конфигурирование (настройка) счетчика		
Источник питания постоянного тока	Б5–50	выходное напряжение $U_{\text{вых}}$ 1- 299 В; выходной ток $I_{\text{нагр}}$ 0,001 - 0,299А
Преобразователь интерфейсов	Милур IC UREG-Z/P	–
Устройство сбора и передачи данных	MILAN IC 02 ТСКЯ.424170.001	–
Устройство сопряжения оптическое	УСО-2 ИГЛШ.468351.008	–
Преобразователь интерфейса USB/RS–485	ПИ-2 ИГЛШ.468152.003	–
Головка считывающая (оптическая), оптический преобразователь	ТСКЯ.432222.500	с USB-кабелем
Персональный компьютер	ПК	операционная система не ниже Windows 7 с установленным программным обеспечением; процессор: Core 2 Duo 2000 МГц; объем оперативной памяти не менее 2–4 ГБ; объем жесткого диска: от 300 Гб; наличие интерфейсов USB, Ethernet
Трансформатор разделительный	ХН-200VA	-
Кабель	USB A(m) – USB B(m)	-
Кабель	витая пара	-
Антенны (для счетчиков с соответствующим интерфейсом)		
Внешняя антенна RF868	-	Тип разъема SMA; диапазон 868 МГц для RF868; Lora RF868

Наименование	Обозначение	Основные характеристики
Внешняя антенна RF2400	-	Тип разъема SMA; диапазон 2400 МГц для RF2400
Компактная штыревая внешняя антенна RF433	ANT 433 ESG-433-01 R/A SMA-M	тип разъема SMA-F; диапазон 433 МГц для счетчиков с модификацией PZZ (приложение А)
Внешняя антенна GSM	BY-GSM-01 SMA (SMA-M), SMA угловой	тип разъема SMA; диапазон: GSM-900, GSM-1800
<b>Оборудование для монтажа счетчика</b>		
Отвертка шлицевая	-	2,0x50 мм
Бита для отвертки со шлицом	PZ/SL или PZ2	размер шлица PZ2/SL 5 мм
Отвертка крестовая	-	pz4x200 мм
Наконечники	-	-
Опрессовочные щипцы (кримпер) для обжима штыревых наконечников	6PK-301S CRIMPFOX 25R	производитель ProKit производитель Phoenix Contact
Накидные диэлектрические ключи	-	-
<b>Для монтажа счетчика в корпусе SPLIT</b>		
Провод	тип СИП	сечением 16 мм <sup>2</sup>
Прокалывающие зажимы	P1X-95	для СИП, 16-95 мм <sup>2</sup> / 1,5-10 мм <sup>2</sup>
Ключ трещоточный	ДТ	Для фиксации прокалывающих зажимов с головками на 10. 13. 17, должны быть изолированными и выдерживать напряжение 1000 В
Клещи натяжные (для ленты)	BTS (OPV) Telenco	-
Лента из нержавеющей стали	F 207, COT 37, C 20.7	-
Скрепа	A 200, NC 20	
Кабель	Belden 9841, 3106A, Teldor 9392L01XXX	-
Опрессовочные щипцы (кримпер) для обжима штыревых наконечников	6PK-301S CRIMPFOX 25R	производитель ProKit производитель Phoenix Contact
Анкерный зажим	ЗАБ 16-25	Сечение удерживаемых СИП: 2x16...4x25 мм <sup>2</sup> Вес:0,09 кг Номинальное напряжение: 1000 В Температура эксплуатации: -60...+70 °С
Дюбель-гвозди	6x50	
Динамометрическая отвертка	TSD-M 6NM	производитель Phoenix Contact

Примечание – Допускается применение оборудования, отличного от указанного в таблице, но аналогичного по характеристикам.

## **4.2 Мероприятия, проводимые до установки счетчика на объект**

### **4.2.1 Подготовка места установки счетчика**

Перед монтажом счетчика должно быть подготовлено место его установки.

Место установки должно обеспечивать доступ к осмотру лицевой части счетчика.

Счетчики с интерфейсами беспроводной передачи данных (радиоинтерфейсы RF, интерфейс GSM) должны располагаться в зоне уверенного приема сигнала связи.

При интеграции счетчика в систему ИСУЭЭ необходимо провести предпроектное исследование объекта с целью выбора аппаратной части ИСУЭЭ, типа канала связи между уровнями ИСУЭЭ (приборный, УСПД и верхний), а также определения совместимости счетчика с уже имеющимся оборудованием и планируемыми к внедрению технологическими средствами. Выбор типа связи и комплекса технических средств основывается на условиях, в которых будет осуществляться передача информации о потребленных энергоресурсах.

### **4.2.2 Предварительное конфигурирование счетчика**

Перед установкой счетчика на объект может понадобиться изменение (конфигурирование) заводских установок счетчика. Настройка счетчика выполняется согласно рекомендациям, приведенным в руководстве пользователя на используемое ПО (подробности см. на сайте [www.miluris.ru](http://www.miluris.ru)).

Подключение счетчика к ПК производится различными способами в зависимости от имеющихся в счетчике интерфейсов связи с помощью соответствующих преобразователей интерфейсов или УСПД.

При использовании счетчика в составе ИСУЭЭ необходимо настроить интерфейс передачи данных, который используется в ИСУЭЭ.

Перед установкой на объект счетчика с радиоинтерфейсом и интерфейсом GSM необходимо произвести соответствующие настройки связи RF и GSM-модулей счетчика.

### **4.2.3 Установка SIM-карты и GSM-антенны**

Перед установкой счетчика с интерфейсом GSM на объект, установить в слот-держатель (рисунки 12, 13) SIM-карту регионального оператора сотовой связи с

отключенным запросом PIN-кода, установить антенну GSM и положительным балансом, произвести соответствующие настройки GSM-модуля счетчика.

**⚠ ВНИМАНИЕ! УСТАНОВКУ SIM-КАРТЫ И GSM-АНТЕННЫ ПРОИЗВОДИТЬ ПРИ ОБЕСТОЧЕННОЙ СЕТИ И ОТКЛЮЧЕННОМ СЧЕТЧИКЕ! ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЧЕТЧИКА С ИНТЕРФЕЙСОМ GSM БЕЗ АНТЕННЫ GSM ЗАПРЕЩЕНО!**




Рисунок 12 - Счетчик в корпусе 7mTH35




Рисунок 13 - Измерительный блок счетчика в корпусе SPLIT

#### 4.3 Монтаж счетчика внутренней установки



**ВНИМАНИЕ! МОНТАЖ СЧЕТЧИКА ДОЛЖЕН ПРОВОДИТЬСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ДЕЙСТВУЮЩИМИ ПУЭ!**

При установке счетчика на место монтажа необходимо обеспечить доступ к осмотру лицевой части счетчика для снятия показаний на ЖКИ.

Подготовить инструмент, оборудование, коммутационные аппараты, провода, крепежные изделия, необходимые для монтажа счетчика.

Обеспечить безопасность работ (см. п. 1).

Извлечь счетчик из транспортной упаковки, проверить комплектность согласно формуляру и произвести его внешний осмотр. Убедиться в отсутствии видимых повреждений корпуса, клеммных крышек (сколов, трещин, царапин), разборчивости маркировки, а также в наличии пломб (см. п. 2.9.2).

Ознакомиться с настоящим руководством, расположением клемм и разъемов счетчика.

Установить счетчик на DIN-рейку\* в месте эксплуатации. Защелкнуть крепления.

Снять крышку силовой клеммной колодки. Клеммная колодка содержит необходимую антикоррозийную смазку.

С провода, подключаемого к зажимам клеммной колодки счетчика, снять изоляцию на длину 20 мм. Зачищенный участок провода должен быть ровным, без изгибов.

Зачищенный конец многожильного провода обжать наконечником (рисунок 14). Рекомендуемая форма обжатия – квадрат или прямоугольник, рекомендуемый инструмент для обжатия – кримпер. Максимально допустимое сечение токоведущей части провода: до 25 мм<sup>2</sup>.



Рисунок 14 - Пример обжатия многожильного провода

Примечание - \* Возможна установка на другие основания при применении соответствующих переходных изделий.

Вставить провода в соответствующие контактные зажимы без перекосов. Не допускается попадание в зажим участка провода с изоляцией, а также выступ за пределы колодки оголенного участка. Провода подключать без нахлеста друг на друга. Подключение к силовым клеммам производить в соответствии со схемами, приведенными на крышке счетчика и в данном РЭ.

Затянуть верхние винты клеммной колодки счетчика, с рекомендуемым усилием затяжки винтов колодки от 3,5 до 4,5 Н·м. Затянуть нижние винты. Проверить затяжку каждого винта легко потянув за провод. После выдержки в 2 – 5 мин повторно подтянуть соединение. Затягивание следует производить аккуратно во избежание срыва резьбы.

Перейти к п. 4.5.

#### **4.4 Монтаж счетчика наружной установки**

Монтаж счетчика наружной установки в корпусе SPLIT подробно изложен в инструкции по монтажу, которая входит в комплект поставки счетчиков в корпусе SPLIT или доступна на сайте производителя [www.miluris.ru](http://www.miluris.ru).

**ВНИМАНИЕ! ПРИ МОНТАЖЕ СЛЕДУЕТ ИСКЛЮЧИТЬ МЕХАНИЧЕСКИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА ВЫВОДАХ СЧЕТЧИКА, ИСКЛЮЧИТЬ ПОВРЕЖДЕНИЯ ТОКОВЕДУЩИХ ЖИЛ ПРОВОДА ПРОКАЛЫВАЮЩИМИ ЗАЖИМАМИ!**

Обесточить сеть, обеспечить безопасность работ (см. п. 1).

Извлечь счетчик из транспортной упаковки, проверить комплектность согласно формуляру и произвести внешний осмотр счетчика. Убедиться в отсутствии видимых повреждений корпуса, клеммных крышек (сколов, трещин, царапин), клемм, разборчивости маркировки, а также в наличии пломб.

Сверить серийный номер, нанесенный на наклейку, установленную на задней стороне блока индикации (рисунок 15) с номером измерительного блока. Номер, на наклейке должен совпадать с номером измерительного блока. Блок измерительный и блок индикации, взятые из разных комплектов (упаковок) прибора, имеющие различные серийные номера, не будут взаимодействовать.




Рисунок 15 – Место наклейки с указанием серийного номера измерительного блока

Счетчик в корпусе SPLIT допускает установку при помощи прокалывающих зажимов (рисунок 16). Если выбран способ монтажа с помощью прокалывающих зажимов, необходимо приготовить отрезки СИП кабеля с закрепленными прокалывающими зажимами. С другого конца кабеля зачистить, обжать и закрепить в колодке счетчика, так, как описано в п. 4.3.1.7.




Рисунок 16 – Подключение счетчика в корпусе SPLIT с использованием прокалывающих зажимов



**ВНИМАНИЕ!** ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕОБЖАТОГО ПРОВОДА СИП ИЛИ ОДНОЖИЛЬНОГО АЛЮМИНИЕВОГО ПРОВОДА (АПВ, ПАВ И ДР.) ПРИВОДИТ К ОСЛАБЛЕНИЮ СОЕДИНЕНИЯ, К НАГРЕВУ И ВЫГОРАНИЮ КЛЕММ

**ВСЛЕДСТВИЕ ПЛОХОГО КОНТАКТА. СОЕДИНЕНИЕ СКРУТКОЙ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!**

Измерительный блок счетчика наружной установки в корпусе SPLIT может устанавливаться на опору ЛЭП или непосредственно на внешнюю стену строения.

При установке на опору существует два варианта установки:

а) измерительный блок закрепить лентой из нержавеющей стали через пазы швеллера и обжать скрепой типа А 200 (рисунок 17 вариант а);

б) закрепить на опоре швеллер лентой из нержавеющей стали через пазы швеллера и обжать скрепой типа А 200, установить измерительный блок на швеллер и зафиксировать шплинтом (рисунок 17 вариант б).

При установке на стену также существует два варианта установки:

а) вкрутить верхний дюбель-гвоздь в стену, измерительный блок надеть на верхний дюбель-гвоздь и прикрепить к стене дюбель-гвоздями через нижние отверстия в швеллере (рисунок 18 вариант а);

б) закрепить на стене швеллер дюбель-гвоздями (внизу швеллер крепить двумя дюбель-гвоздями), измерительный блок прикрепить к швеллеру, зафиксировать шплинтом (рисунок 18 вариант б).

Размеры для расчета места отверстий при установке счетчика в корпусе SPLIT на стену строения указаны на рисунке 19.

Примечание – Дюбель-гвозди и лента не входят в комплект поставки счетчика.



**ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВЫПОЛНЯТЬ МОНТАЖ, В РЕЗУЛЬТАТЕ КОТОРОГО ВОЗНИКАЕТ ДЕФОРМАЦИЯ КОРПУСА СЧЕТЧИКА.**




Рисунок 17 – Вариант установки счетчика в корпусе SPLIT на опору ЛЭП  
(два варианта)




Рисунок 18 – Вариант установки счетчика в корпусе SPLIT на стену  
строения (два варианта)




Рисунок 19 – Размеры для расчета места отверстий при установке счетчика в корпусе SPLIT на стену строения

Снять крышку силовой клеммной колодки. Клеммная колодка содержит необходимую антикоррозийную смазку.

С провода, подключаемого к зажимам клеммной колодки счетчика, снять изоляцию на длину 20 мм. Зачищенный участок провода должен быть ровным, без изгибов.

Если используется многожильный провод, зачищенный конец провода обжать наконечником (рисунок 14). Рекомендуемая форма обжатия – квадрат или прямоугольник, рекомендуемый инструмент для обжатия – кримпер.

Согласно схемам подключения, приведенным на клеммной крышке, вставить провода в соответствующие контактные зажимы без перекосов. Допустимое сечение токоведущей части провода: до 25 мм<sup>2</sup>.



**ВНИМАНИЕ! НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ПОПАДАНИЕ В ЗАЖИМ УЧАСТКА ПРОВОДА С ИЗОЛЯЦИЕЙ, А ТАКЖЕ ВЫСТУП ЗА ПРЕДЕЛЫ КОЛОДКИ ОГОЛЕННОГО УЧАСТКА! ПРОВОДА ПОДКЛЮЧАТЬ БЕЗ НАХЛЕСТА ДРУГ НА ДРУГА!**

Затянуть верхние винты клеммной колодки счетчика, с рекомендуемым усилием затяжки винтов колодки от 3,5 до 4,5 Н·м. Затянуть нижние винты. Проверить затяжку каждого винта легко потянув за провод. После выдержки в 2 – 5 мин повторно подтянуть соединение. Затягивание следует производить аккуратно во избежание срыва резьбы.

Рекомендуется использовать анкерные зажимы (типа ЗАБ 16-25 или аналогичные) в целях исключения нарушения контакта в процессе эксплуатации из-за механической нагрузки на провода.

Перейти к п. 4.5.

#### **4.5 Завершение подключения счетчика**

Подключить требуемые проводные интерфейсы в соответствии с маркировкой клемм и согласно настоящему руководству (рисунки 2,3).

Физическое подключение интерфейса RS-485 проводить с помощью кабеля витая пара, соблюдая полярность.

Установить клеммные крышки на колодки и зафиксировать. Клеммная крышка счетчика в корпусе SPIIT фиксируется одним винтом.

Выполнить операции, необходимые для обеспечения функционирования беспроводных интерфейсов связи (при необходимости):

– У счетчиков с интерфейсом GSM подключить антенну GSM, кабель внешней

антенны рекомендуется продеть через отверстие в клеммной крышке измерительного блока (рисунок 3);

– У счетчиков с радиointерфейсами подключить соответствующую антенну. Для обеспечения лучшего приема сигнала допускается выносить антенну при помощи кабеля. У счетчика в корпусе SPLIT кабель внешней антенны рекомендуется продеть через отверстие в крышке измерительного блока (рисунок 3);

– В случае установки счетчиков с беспроводными интерфейсами в металлический шкаф, следует вынести антенну за пределы шкафа.

При подключении счетчиков наружной установки с помощью прокалывающих зажимов, провода СИП подключить к магистральному проводу.

После подачи питания на счетчик:

– у счетчиков внутренней установки, убедиться, что ЖКИ счетчика функционирует, на нем отображается цикл автоматической индикации параметров (приложение Д);

– у счетчиков наружной установки, включить блок индикации нажатием любой кнопки, убедиться, что связь с измерительным блоком установлена: на ЖКИ должен отображаться цикл автоматической индикации параметров (приложение Д).

Примечания:

1) Наличие на ЖКИ счетчика показаний электрической энергии является следствием поверки счетчика на предприятии изготовителя, а не свидетельством его износа или эксплуатации.

2) Косвенным указанием на неправильное подключение счетчика, когда перепутаны фаза и нейтраль является отображение на ЖКИ счетчика энергии обратного направления  $A \rightarrow$  и тока в нейтрали  $I_N$ . В таком случае необходимо обесточить сеть и выполнить правильное подключение.

Опломбировать счетчик пломбами обслуживающей организации (рисунки 5 - 7).

Сделать отметку в формуляре в пункте «Сведения о движении счетчика в эксплуатации» о дате и месте установки счетчика.

## 4.6 Настройка параметров связи по каналу GSM при помощи SMS-сообщения

Для счетчиков Милур с интерфейсом GSM, кроме способа записи параметров связи GSM при помощи оптопорта и ПК с установленным Конфигуратором счетчиков Милур DLMS, доступен способ записи параметров связи GSM при помощи конфигурационного SMS-сообщения.

4.6.1 Изменение параметров связи GSM при помощи SMS-сообщения доступно для изделий из таблицы 16.

Таблица 16

Плата	Версия ВПО платы, начиная с которой доступна запись	Модификация счетчика
GSM-SPLIT	v.1.01*	Милур 107S.22-GZ-3-DT
DIN GSM-RS485	v.1.03*	Милур 107S.22-GR-1L-DT

Примечание - \*Версии 3.8X ВПО модулей GSM конфигурирование через SMS не поддерживают. Для поддержки возможности изменения настроек, ВПО модуля с такой версией нужно обновить.

Запись параметров связи GSM может осуществляться с помощью отправки конфигурационного SMS-сообщения на номер SIM-карты, установленной в счетчик. Такой способ записи параметров связи GSM может быть выполнен только при условии, что технический персонал знает телефонный номер SIM-карты, установленной в счетчик, а также серийный номер GSM-модема (указывается в формуляре на счетчик).

SIM-карты должны:

- быть исправны;
- быть разблокированы: отключен запрос PIN-кода;
- иметь подключение к интернету;
- иметь включенную услугу передачи данных по технологии GPRS у оператора сети;
- иметь положительный баланс.

4.6.2 Запись параметров связи GSM с помощью отправки SMS-сообщения на номер SIM-карты в составе счетчика осуществляется следующим образом:

- а) убедиться, что SIM-карта находится в счетчике, счетчик включен;

- б) отправить SMS-сообщение, набранное на телефоне в формате, приведенном в п. 4.6.3, на номер SIM-карты в счетчике. Номер SIM-карты, на которую отправляется SMS, должен начинаться с международного кода +7 (оплата за отправку SMS-сообщения взимается в соответствии с тарифами мобильного оператора);

**ВНИМАНИЕ! ПРИ НАБОРЕ SMS-СООБЩЕНИЯ ВАЖНО СОБЛЮДАТЬ ПОРЯДОК ВВЕДЕНИЯ СИМВОЛОВ, ПАРАМЕТРОВ И ЗНАКОВ ПРЕПИНАНИЯ, ПРОПИСНЫЕ И СТРОЧНЫЕ БУКВЫ ВАЖНЫ. МЕЖДУ СИМВОЛАМИ В SMS НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ПРОБЕЛОВ!**

#### 4.6.3 Формат SMS-сообщения

#\*,A;B;C;D;E;F;1;M&

Таблица 17 - Расшифровка значений формата SMS-сообщения

Значение	Параметр	Ввод эксплуатационных данных GSM
#*,	Начало сообщения	Вводится без изменений с запятой перед параметрами
A	Пароль SMS	В качестве пароля используется серийный номер GSM-модема, который указан в формуляре на счетчик
B	IP-адрес TCP-сервера	Вводится IP-адрес TCP-сервера <sup>1)</sup>
C	IP-порт TCP-сервера	Вводится IP-порт TCP-сервера
D	Имя пользователя GPRS	Вводятся данные оператора сотовой связи <sup>2)</sup>
E	Пароль GPRS	
F	Точка доступа APN GPRS	
1	Режим передачи данных GPRS и CSD	Вводится 1. Таким образом устанавливается режим GSM, при котором GPRS вкл, CSD выкл
M	Режим устройства Клиент/Сервер 0 – клиент 1 - сервер	Вводится режим, который требуется потребителю; 0 – это режим «Клиент», в котором осуществляется подключение GSM-модуля к TCP-серверу; 1 – это режим «Сервер», для режима «Сервер» требуется SIM-карта с «белым» статическим IP-адресом
&	конец сообщения	Вводится без изменений

- 1) Несмотря на то, что в режиме «Сервер» ввод IP адреса не требуется, данное поле должно быть заполнено. Рекомендуется ввести любой адрес, например, «11.11.11.11». В противном случае SMS не будет активирована на GSM модуле.
- 2) В корпоративных сетях «Имя пользователя GPRS» и «Пароль GPRS» могут отсутствовать. В SMS в этих местах нужно поставить какой-либо знак, например «;-;-» (Пример 1).

Пример 1:

**#\*,212102500433410;11.11.11.11;1441;-;-;internet.tele2.ru;1;1&**

Данные серийного номера GSM-модема, TCP-сервера, точки доступа, имени пользователя и пароля GPRS приведены для примера. Следует вводить данные TCP-сервера своего предприятия и данные точки доступа своего оператора связи!

Если на SIM-карту уже записывались параметры при помощи SMS-сообщения и требуется изменить какой-то определенный параметр, то SMS-сообщение всегда набирается полностью. Параметры, изменение которых не требуется, также должны присутствовать в новом конфигурационном сообщении.

Пример 2:

Например, ранее на SIM-карту было отправлено SMS-сообщение со следующими параметрами:

**#\*,212102500433410;95.79.111.134;1221;beeline;beeline;static.beeline.ru;1;0&**

Требуется обновить только порт тестового TCP-сервера на 1441, остальные параметры связи изменять не требуется. В таком случае вид SMS-сообщения будет следующий:

**#\*,212102500433410;95.79.111.134;1441;beeline;beeline;static.beeline.ru;1;0&**

После отправки этого SMS-сообщения на SIM-карту GSM-модуля номер порта изменится с 1221 на 1441, все остальные параметры останутся прежними.

Для удаления конфигурационного SMS-сообщения с параметрами связи нужно отправить SMS-сообщение **\*\*DELALL;**

Пример 3

SMS-сообщение с дополнительными параметрами резервного TCP-сервера: резервным IP-адресом (95.79.111.222), резервным IP-портом (1330):

**\*\*212102500433410;95.79.111.134;1441;beeline;beeline;static.beeline.ru;1;0;95.79.111.222;1330&**

## **5 Использование счетчика в составе ИСУЭЭ**

Счетчик может эксплуатироваться в составе ИСУЭЭ.

При интеграции счетчика в систему ИСУЭЭ необходимо провести предпроектное исследование объекта с целью выбора аппаратной части ИСУЭЭ, типа канала связи между уровнями ИСУЭЭ (приборный, УСПД и верхний), а также определения совместимости счетчика с уже имеющимся оборудованием и планируемыми к внедрению технологическими средствами.

Выбор типа связи и комплекса технических средств основывается на условиях, в которых будет осуществляться передача информации о потребленных энергоресурсах.

Счетчик интегрируется в систему ИСУЭЭ на приборный уровень (рисунки 20-23).

Верхний уровень включает в себя сервер ввода/вывода (ТСР-сервер) и сервер баз данных, которые могут находиться на одном и том же ПК; автоматизированное рабочее место (АРМ) оператора системы с установленным ПО. АРМ оператора и сервер должны иметь подключение к Интернет или локальной вычислительной сети, когда все элементы системы подключены к одной сети.

Возможные интерфейсы обмена данными между приборным уровнем и уровнем УСПД: RS-485, RF433, RF868, Lora, PLC, PLC.G3.

Возможные интерфейсы обмена данными между приборным уровнем и уровнем УСПД и ПК оператора: USB, GSM.

При использовании счетчика в составе ИСУЭЭ необходимо подключить и настроить интерфейсы связи, используемые в системе.




Рисунок 20 – двухуровневая архитектура ИСУЭЭ в частном секторе




Рисунок 21 – трехуровневая архитектура ИСУЭЭ с применением УСПД в частном секторе




Рисунок 22 – двухуровневая архитектура ИСУЭЭ в МКД




Рисунок 23 – трехуровневая архитектура ИСУЭЭ с применением УСПД в МКД

Двухуровневый вариант ИСУЭЭ предполагает непосредственную передачу данных со счетчиков на автоматизированное рабочее место оператора верхнего уровня. Двухуровневая архитектура ИСУЭЭ может быть реализована при помощи счетчиков Милур с интерфейсом GSM, а также в локальных ИСУЭЭ при помощи вспомогательного устройства – преобразователя интерфейсов RS-485-USB или RF-USB.

Многоуровневая архитектура системы предполагает наличие уровня УСПД, на котором данные, собранные со счетчиков приборов учета, накапливаются и далее передаются на верхний уровень. В уровень «УСПД» входят устройства сбора и передачи данных, преобразователи интерфейсов, счетчики импульсов. При этом верхний уровень системы также может подразделяться на уровень рабочих мест операторов и сервер баз данных. Оптимальный вариант ИСУЭЭ выбирается для конкретного объекта после проведения предпроектного обследования.

## 6 Подключение счетчика к ПК

### 6.1 Общие сведения

Чтение данных со счетчика и конфигурирование его параметров осуществляется с помощью ПК, на котором установлено соответствующее ПО.

ПО «Конфигуратор счетчиков Милур DLMS» позволяет осуществлять считывание и запись данных в счетчик согласно уровню доступа. Доступ к чтению и конфигурированию параметров счетчика открывается после аутентификации (введение корректного пароля) для соответствующего уровня доступа. Конфигуратор счетчиков Милур DLMS периодически обновляется производителем, его актуальную версию можно скачать на сайте [www.miluris.ru](http://www.miluris.ru).

Подключение счетчика к ПК производится через имеющиеся в счетчике интерфейсы связи с помощью соответствующих преобразователей интерфейсов или УСПД, согласно эксплуатационной документации на них. Рекомендуемые устройства приведены в таблице 18.

Таблица 18 – Преобразователи интерфейсов и УСПД, совместимые со счетчиком и используемые при соединении счетчика с ПК по интерфейсам связи

Интерфейс связи счетчика	Используемый преобразователь интерфейсов или УСПД	Канал связи преобразователя интерфейсов или УСПД с ПК
Оптический порт	УСО-2 ИГЛШ.468351.008	USB
RS-485	ПИ-2 ИГЛШ.468152.003; Milur IC UREG Z/P	USB
PLC, RF433, GSM	Milur IC UREG Z/P	USB Ethernet GSM
PLC.G3	УСПД «MILAN IC 02» ТСКЯ.424170.001	USB Ethernet

При соединении счетчика с ПК для конфигурирования, приоритетным является подключение через оптический порт согласно схеме рисунка 24, так как при этом не требуется производить специальных настроек и сеанс связи с подключенным счетчиком устанавливается через стандартный открытый COM - порт. Конфигурирование

счетчика без специальных настроек возможно также при соединении со счетчиков через интерфейс RS-485 при помощи преобразователя интерфейсов Милур IC (рисунок 25).



В случае конфигурирования счетчика не на месте его эксплуатации, а до установки на объект, включение счетчика в сеть необходимо производить через разделительный трансформатор.

Объем доступных для чтения и/или записи конфигурационных параметров определяется уровнем доступа к счетчику.

В п. 0 приведено описание установления сеанса связи со счетчиком с помощью Конфигуратора счетчиков Милур DLMS через оптический порт или интерфейс связи RS-485 (используя ПИ-2).

Возможно установление сеанса связи со счетчиком для его конфигурирования через иные (не оптопорт) интерфейсы согласно схемам приложения Е. В таком случае требуется предварительная настройка параметров физического, канального и сетевого уровней используемых преобразователей интерфейсов или УСПД. Настройка производится в соответствии с эксплуатационной документацией на используемое оборудование, а также в соответствии с руководством пользователя на применяемое ПО.

До подключения к счетчику через интерфейс GSM, необходимо сконфигурировать (настроить) модуль GSM счетчика (см. п. 4.6). Настройка GSM-модуля счетчика производится через конфигуратор Milur GSM Modem (предоставляется по запросу вместе с рекомендацией по настройке). Для настройки GSM-модуля счетчик подключается к ПК через оптопорт или по интерфейсу RS-485 с помощью Милур IC.

## **6.2 Подключение счетчика к ПК через через COM-порт с помощью Конфигуратора счетчиков Милур DLMS**



**ВНИМАНИЕ! ФИЗИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ ПРОИЗВОДИТЬ ПРИ ОБЕСТОЧЕННОЙ СЕТИ И ВЫКЛЮЧЕННОМ СЧЕТЧИКЕ.**

Подключить счетчик к ПК через оптопорт или через преобразователь интерфейсов Милур IC по интерфейсу RS-485 (рисунки 24, 25):




Рисунок 24 – Подключение счетчика к ПК через оптопорт




Рисунок 25 – Подключение счетчика к ПК через интерфейс RS-485 с помощью преобразователя интерфейсов Милур IC

### 6.2.1 Подать питание на счетчик.

Запустить Конфигуратор счетчиков Милур DLMS двойным кликом по исполняемому файлу из распакованного архива. Конфигуратор не требуется устанавливать на ПК.

### 6.2.2 Установить параметры подключения (рисунок 26):

**Параметры подключения**

Интерфейс связи  
COM порт

Порт  
COM1

Уровень доступа  
Высокий

Пароль  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Адрес ПУ (HEX)  
Логический 1

Серийный номер 221300000000005

Открыть      Закрыть

Очередь объектов устройства

Рисунок 26

- Интерфейс связи: COM-порт;
- Порт: порт, автоматически назначенный системой Windows для подключенного счетчика;
- Уровень доступа: «Публичный клиент», «Считыватель показаний» или «Конфигуратор»;
- Пароль: тот, который соответствует уровню доступа;
- Адрес ПУ (HEX) логический: 1;
- Серийный номер ПУ.

Для соединения по серийному номеру необходимо выбрать вариант «Серийный номер», ввести серийный номер ПУ и нажать кнопку «Открыть». Установится сеанс связи с ПУ (связь с прибором учета возможна при наборе 4 последних цифр номера ПУ).

При успешном подключении в секторе «Информация об устройстве» поля заполнятся следующей информацией (рисунок 27):

- производитель: LLC Milur IS означает ООО «Милур ИС»;
- модификация ПУ;
- версия ВПО;

– серийный номер ПУ.




Рисунок 27

### 6.3 Открытие сеанса связи со счетчиком через TCP-сервер

Конфигуратор позволяет установить соединение со счетчиком через TCP-сервер при условии, что в счетчике есть GSM-модем и установлена рабочая SIM-карта с положительным балансом.

Подать питание на счетчик.

Запустить конфигуратор DLMS двойным кликом по исполняемому файлу из распакованного архива.

Установить параметры подключения (рисунок 28, данные IP-адреса и IP-порта приведены для примера, следует вводить эксплуатационные данные, предоставленные системным администратором):

The image shows a screenshot of a dialog box titled "Параметры подключения". It contains several input fields: "Интерфейс связи" (Interface) is a dropdown menu set to "TCP соединение"; "IP адрес" (IP address) is a text box containing "95.79.111.134"; "IP порт" (IP port) is a text box containing "1313"; "Уровень доступа" (Access level) is a dropdown menu set to "Высокий"; "Пароль" (Password) is an empty text box; "Адрес ПУ (HEX)" (Meter address) has a "Логический" (Logical) radio button selected and a value of "1"; "Серийный номер" (Serial number) is a dropdown menu set to "221300000000005". At the bottom, there are two buttons: "Открыть" (Open) in blue and "Закреть" (Close) in grey.

Рисунок 28

– Интерфейс связи: TCP соединение;

- IP адрес;
- IP порт;
- Уровень доступа: низкий без пароля, низкий с паролем или высокий;
- Пароль: тот, который соответствует уровню доступа;
- Адрес ПУ (HEX) логический: 1;
- Серийный номер ПУ;
- Нажать кнопку «Открыть».

#### 6.4 Ошибка открытия сеанса связи со счетчиком

Если после нажатия кнопки «Открыть» соединение не устанавливается, то появится всплывающее окно с информационным сообщением: «Не удалось открыть соединение HDLS. Ошибка: таймаут ответа истек» (рисунок 29).




Рисунок 29

В таком случае снять питание со счетчика, проверить подключение оборудования, вновь подать питание на счетчик, повторить п. 6.2 или 6.3.

При повторном сообщении об ошибке следует проверить питание счетчика, введенные пароли, серийный номер, выбранные СОМ-порт, ТСР-порт, IP-адрес.

### 7 Поверка счетчика

Счетчик подлежит поверке до ввода в эксплуатацию, после ремонта или периодически один раз в 16 лет.

На счетчики, экспортируемые в другие страны, интервал между поверками устанавливается в соответствии с требованиями страны–импортера, но не более 16 лет.

Поверка счетчика производится в соответствии с методикой поверки «Счетчики электрической энергии статические Милур 107. Методика поверки ТСКЯ.411152.006МП» или с методикой поверки «Счетчики электрической энергии статические Милур 107. Методика поверки ТСКЯ.411152.006-1МП» (для предприятия-

изготовителя с кодом 11 ООО «Милур ИС» г. Москва, г. Зеленоград согласно п. 1.14.1.2 ТСКЯ.411152.006ТУ).

Знак поверки наносится на корпус счетчика, на свидетельство о поверке и (или) в формуляр.

## 8 Гарантийный ремонт

Гарантийный ремонт осуществляется в Сервисном центре предприятия-изготовителя или в авторизованных сервисных центрах. Список сервисных центров предприятия-изготовителя доступен на сайте [miluris.ru](http://miluris.ru) и также указан в формуляре на счетчик. После проведения ремонта счетчик подлежит поверке.

## 9 Техническое обслуживание

Периодичность работ по техническому обслуживанию (таблица 21) задается в соответствии с графиком планово-предупредительных работ эксплуатирующей организации.

При работах по техническому обслуживанию должны быть соблюдены требования безопасности согласно п.1 настоящего руководства.

Таблица 21 - Виды технического обслуживания счетчика

Вид	Работа
Плановое техническое обслуживание	<ul style="list-style-type: none"> <li>– проверка функционирования счетчика, внешний осмотр;</li> <li>– проверка напряжения на внутреннем источнике питания;</li> <li>– удаление пыли, загрязнений с корпуса и лицевой панели счетчика;</li> <li>– проверка надежности подключения силовых и интерфейсных проводов (кабелей);</li> <li>– проверка надежности механических и электрических соединений, линий связи</li> <li>– контроль счетчика на предмет наличия попыток несанкционированного доступа</li> </ul>
Техническое обслуживание по результатам диагностирования счетчика	Установка (замена) дополнительной батареи питания с подключением внешнего резервного источника питания*

Примечание - \* периодичность технического обслуживания внутреннего источника питания – не реже одного раза в 6 месяцев с момента подключения.



### 9.1 Проверка функционирования, внешний осмотр


Убедиться, что счетчик функционирует в нормальном режиме. Счетчик должен вести учет электроэнергии при реальной нагрузке на силовые цепи. На ЖКИ должен

отображаться автоматический цикл показа параметров, должны функционировать светодиоды импульсных выходов.

При внешнем осмотре визуально проверяется отсутствие видимых повреждений корпуса счетчика, клеммных крышек, проводов (кабелей), наличие пломб и их целостность. Если у счетчика имеется антенна, проверяется надежность ее крепления и отсутствие на ней видимых повреждений.



## 9.2 Проверка заряда внутреннего источника питания


С момента появления на ЖКИ символа-оповещения  ,  (см. Приложение Д) необходимо в течение двух месяцев обеспечить установку (если ранее дополнительная батарея питания еще не устанавливалась) или замену дополнительной батареи питания.

 В случае несвоевременной установки (замены) дополнительной батареи питания при пропадании сетевого напряжения произойдет сбой часов реального времени и календаря, который повлечет за собой необходимость конфигурирования счетчика.

Установку (замену) дополнительной батареи питания производить согласно п. 9.3 настоящего руководства.

## 9.3 Установка (замена) дополнительной батареи питания

Установке (замене) подлежит съемная литиевая батарея питания типоразмера CR2032, являющаяся дополнительной у счетчиков с расширенным функционалом. Основная несъемная батарея питания замене не подлежит, а дополнительная литиевая батарея типоразмера CR2032, должна устанавливаться после появления на ЖКИ символа-оповещения  , 

 **ВНИМАНИЕ! ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ ПИТАНИИ СЧЕТЧИКА ЛИТИЕВАЯ БАТАРЕЯ CR2032 НАХОДИТСЯ ПОД ПОТЕНЦИАЛОМ ПИТАЮЩЕЙ СЕТИ. УСТАНОВКА И ЗАМЕНА БАТАРЕИ ДОЛЖНА ПРОИЗВОДИТЬСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ПЕРСОНАЛОМ ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ СЕТЕВОМ НАПРЯЖЕНИИ И ПОДКЛЮЧЕННОМ ВНЕШНЕМ ИСТОЧНИКЕ РЕЗЕРВНОГО ПИТАНИЯ 9-15 В.**

Порядок работ:

Обесточить сеть, обеспечить безопасность работ.

Подключить к счетчику внешний источник питания (п. 3.9.3), при этом должен начать функционировать ЖКИ.

Снять клеммную крышку, извлечь разрядившуюся батарею CR2032 (если ранее батарея уже устанавливалась) и вставить новую, соблюдая полярность. Место расположения батарей приведено на рисунках 2, 3.

Установить клеммную крышку, опломбировать пломбами организации, обслуживающей счетчик в соответствии с рисунками 5 - 7.

Подать питание на счетчик, убедиться, что на ЖКИ больше не отображается символ, оповещающий о низком уровне заряда внутреннего источника питания.

Произвести отметку о замене батареи в формуляре.

#### **9.4 Удаление загрязнений**

Удаление пыли и грязи с корпуса и лицевой панели счетчика производить при обесточенной сети чистой, мягкой обтирочной ветошью.

#### **9.5 Проверка надежности подключения силовых и интерфейсных цепей счетчика**

Обесточить сеть, обеспечить безопасность работ согласно п. 1.

Снять пломбы с клеммных крышек контактных колодок (для измерительного блока счетчика SPLIT отвернуть винт крышки).

Снять клеммные крышки, удалить пыль с контактных колодок с помощью кисточки. Убедиться в отсутствии повреждений колодки.

Подтянуть винты клеммной колодки крепления проводов силовых и интерфейсных цепей.

Установить клеммные крышки обратно, опломбировать.

Произвести отметку о проведении работ в формуляре.

#### **9.6 Контроль счетчика на предмет наличия попыток несанкционированного доступа**

Проверить отсутствие на ЖКИ счетчика символа «Вскрытие клеммной крышки»



. При наличии этого символа вскрытие клеммной крышки производилось.

Проверить на ЖКИ счетчика наличие или отсутствие мигающего символа вокруг текущего тарифа (см. таблицу Д.1 приложения Д). Мигающая окружность с номером

текущего тарифа означает фиксацию факта возникновения события из группы событий (воздействие магнитным полем, вскрытие корпуса, пкэ, самодиагностика). Для уточнения, какое из событий произошло, необходимо вручную выбрать цикл 4 и посмотреть коды возникновения событий (Расшифровка кода самодиагностики см. в таблице Д.3.4.1 Коды событий самодиагностики).

## **10 Условия хранения**

Счетчик должен храниться в складских помещениях в соответствии с требованиями по ГОСТ 22261:

- температура окружающего воздуха от минус 50 °С до плюс 70 °С;
- относительная влажность воздуха до 90 % при температуре плюс 30 °С.

Примечание – При крайних значениях диапазона температур хранение и транспортирование счетчиков следует осуществлять в течение не более 6 ч.

## **11 Транспортирование**

Транспортирование счетчиков в транспортной таре предприятия–изготовителя необходимо производить при температуре окружающего воздуха от минус 50 °С до плюс 70 °С.

Относительная влажность воздуха при транспортировании до 90 % при температуре плюс 30 °С.

Вид отправок – мелкий малотоннажный.

Примечание – При крайних значениях диапазона температур транспортирование счетчиков следует осуществлять в течение не более 6 ч.

Счетчики транспортируются в закрытых транспортных средствах любого вида с соблюдением рабочих условий применения.

При погрузочно-разгрузочных работах и транспортировании должны соблюдаться требования манипуляционных знаков на упаковке счетчика.

## **12 Утилизация**

Счетчик не подлежит утилизации совместно с бытовым мусором и по истечении срока его службы необходимо осуществлять утилизацию отдельно по группам материалов: пластмассовые элементы, радиоэлементы, металлические элементы

корпуса и крепежные элементы в соответствии с действующими в регионе потребителя нормативными документами.

Утилизация отработанных батарей питания производится отдельно, в соответствии с действующими нормативными документами.

**Приложение А (обязательное)**
**Условное обозначение модификаций и исполнений счетчиков Милур 107S**
**Таблица А.1 – Условное обозначение исполнений счетчиков в корпусе 7mTH35**

Условное обозначение счетчиков	Встроенное реле отключения/включения нагрузки	Измерительный элемент в нейтрале	Клеммная крышка уменьшенная	Интерфейс связи	Вариант исполнения ТСКЯ.411152.xxx-xx.xx
Милур 107S.22-GR-1-DT	+	+	-	оптопорт, GSM [Н], RS-485	006-04.61
Милур 107S.22-PRZ-1-DT	+	+	-	оптопорт, PLC, RS-485, RF 433 [В]/ [Н]	006-04.62
Милур 107S.22-GR-1L-DT	+	+	+	оптопорт, GSM [Н], RS-485	006-04.66
Милур 107S.22-PRZ-1L-DT	+	+	+	оптопорт, PLC, RS-485, RF 433 [В]/ [Н]	006-04.67
Милур 107S.22-R-1-DT	+	+	-	оптопорт, RS-485	006-04.75
Милур 107S.22-R-1L-DT	+	+	+	оптопорт, RS-485	006-04.77

Примечание – «+» - присутствует; «-» - отсутствует  
 [В] – внутренняя антенна  
 [Н] – разъем под внешнюю антенну

**Таблица А.2 – Условное обозначение исполнений счетчика в корпусе 9mTH35**

Условное обозначение счетчика	Встроенное реле отключения/включения нагрузки	Измерительный элемент в	Клеммная крышка уменьшенная	Интерфейс связи	Вариант исполнения ТСКЯ.411152.xxx-xx.xx
Милур 107S.22-GR-2-DT	+	+	-	оптопорт, GSM [Н], RS-485	006-05.05
Милур 107S.22-PRZ-2-DT	+	+	-	оптопорт, PLC, RS-485, RF 433 [В]/ [Н]	006-05.06
Милур 107S.22-FX-2-DT	+	+	-	оптопорт, RF 868 [В], PLC.G3	006-05.10
Милур 107S.22-GR-2L-DT	+	+	+	оптопорт, GSM [Н], RS-485	006-05.12
Милур 107S.22-PRZ-2L-DT	+	+	+	оптопорт, PLC, RS-485, RF 433 [В]/ [Н]	006-05.13
Милур 107S.22-FX-2L-DT	+	+	+	оптопорт, RF 868 [В], PLC.G3	006-05.17

Примечание – «+» - присутствует; «-» - отсутствует  
 [В] – внутренняя антенна  
 [Н] – разъем под внешнюю антенну

Таблица А.3 – Условное обозначение исполнений счетчика в корпусе SPLIT

Условное обозначение счетчика	Встроенное реле отключения/включения нагрузки	Измерительный элемент в нейтрали	Клеммная крышка уменьшенная	Интерфейс связи	Вариант исполнения ТСКЯ.411152.ххх-хх.хх
Милур 107S.22-Z-3-DT	+	+	-	оптопорт, RF 433 [В]	006-06.08
Милур 107S.22-ZZ-3-DT	+	+	-	оптопорт, RF 433 [В], RF 433 [В]	006-06.09
Милур 107S.22-VZ-3-DT	+	+	-	оптопорт, LoRa [В], RF 433 [В]	006-06.12
Милур 107S.22-GZ-3-DT	+	+	-	оптопорт, GSM [Н], RF 433 [В]	006-06.13
Милур 107S.22-PZZ-3-DT	+	+	-	оптопорт, PLC, RF 433 [Н], RF 433 [В]	006-06.14
Милур 107S.22-FXZ-3-DT	+	+	-	оптопорт, RF 868 [В], PLC.G3, RF 433 [В]	006-06.15
Примечание – «+» - присутствует; «-» - отсутствует [В] – внутренняя антенна [Н] – разъем под внешнюю антенну					

**Приложение Б  
(обязательное)  
Габаритные размеры счетчиков Милур 107**




Рисунок Б.1 – Корпус 7mTH35 с уменьшенными клеммными крышками  
(антенна показана условно и не входит в комплект поставки счетчика,  
\* габаритные размеры)




Рисунок Б.2 – Корпус 7mTH35 со стандартными клеммными крышками  
(антенна показана условно и не входит в комплект поставки счетчика,  
\* габаритные размеры)




Рисунок Б.3 – Корпус SPLIT (измерительный блок, \* габаритные размеры)




Рисунок Б.4 – Блок индикации  
(\* габаритные размеры)

## Приложение В (справочное)

### Журналы событий счетчика, работающего по протоколу МИ107

#### В.1 Журнал событий «Ошибки»

Глубина журнала и список регистрируемых в журнале событий для счетчиков приведены в таблице В.1.

Таблица В.1 – Журнал событий «Ошибки»

Параметр	
Глубина журнала	512 записей, не менее
Разряжен внутренний источник питания	+
Ошибка записи во внешнюю память	+
Ошибка часов реального времени	+
Программная ошибка	+
Некорректное тарифное расписание	+
Ошибка контрольной суммы при восстановлении накопленной энергии из памяти	+

#### В.2 Журнал событий «Сообщения»

Глубина журнала и список регистрируемых в журнале событий для счетчиков приведены в таблице В.2.

Таблица В.2 – Журнал событий «Сообщения»

Параметр	
Глубина журнала	512 записей, не менее
Сброс на заводские установки	+
Изменение тарифного расписания	+
Изменение праздничного расписания	+
Сброс энергий	+
Коррекция времени	+
Инициализация списков событий	+
Изменение параметров сеанса связи	+
Изменение пароля уровня «Пользователь»	+
Изменение пароля уровня «Считыватель показаний»	+
Изменение пароля уровня «Конфигуратор»	+
Блокирование доступа	+
Включение режима поверки	+
Выключение режима поверки	+
Инициализация профиля мощности	+
Инициализация часового профиля	+
Инициализация дневного профиля	+

Параметр	
Инициализация месячного профиля	+
Инициализация годового профиля	+
Включение нагрузки	+
Выключение нагрузки	+
Автовключение нагрузки по мощности	+
Автовключение нагрузки по мощности	+

### В.3 Журнал событий «Предупреждения»

Глубина журнала и список регистрируемых в журнале событий для счетчиков приведены в таблице 34.

Таблица В.3 – Журнал событий «Предупреждения»

Параметр	
Глубина журнала	512 записей, не менее
Реверсивное потребление энергии	-
Некорректная дата/время	-
Превышен порог по мощности	-
Выход за пределы порога по напряжению	-
Выход за пределы порога по частоте	+
Утечка через нейтраль	+
Включение счетчика	+
Выключение счетчика	+
Защитное отключение нагрузки	-
Нагрузка выключена	-
Нагрузка включена	-
Некорректное тарифное расписание	-
Некорректное значение текущего тарифа	-
Пропадание напряжения, начало	+
Пропадание напряжения, конец	+
Перенапряжение, начало	+
Перенапряжение, конец	+
Провал напряжения, начало	+
Провал напряжения, конец	+
Реверсивное потребление, начало	+
Реверсивное потребление, конец	+
Превышение порога по мощности, начало	+
Превышение порога по мощности, конец	+
Отклонение частоты в течении 100 % недельного интервала	+
Отклонение частоты в течении 95 % недельного интервала	+
Превышение предельно допустимого устойчивого отклонения напряжения на суточном интервале	+
Устойчивое отклонение напряжения выше допустимого	+

Параметр	
порога в течении 95 % суточного интервала	
Открытие крышки корпуса, начало	+
Открытие крышки корпуса, конец	+
Открытие крышки силовых клемм, начало	+
Открытие крышки силовых клемм, конец	+
Открытие крышки слаботочных клемм, начало	+
Открытие крышки слаботочных клемм, конец	+
Воздействие магнитным полем, начало	+
Воздействие магнитным полем, конец	+
Превышение порога по температуре, начало	+
Превышение порога по температуре, конец	+

#### **В.4 Журнал событий «Коррекция данных»**

Счетчик с расширенным функционалом, работающий по протоколу МИ107, ведет журнал, фиксирующий события самодиагностики, с глубиной записей 512. Список регистрируемых событий в журнале «Коррекция данных»:

- изменение праздничного расписания;
- изменение тарифного расписания;
- мягкая коррекция времени;
- текущее время после коррекции;
- время до коррекции.

#### **В.5 Журнал событий «Управление реле»**

Счетчик с расширенным функционалом, работающий по протоколу МИ107, ведет журнал, фиксирующий события самодиагностики, с глубиной записей 512. Список регистрируемых событий в журнале «Управление реле»:

- удаленное отключение реле;
- удаленное включение реле;
- срабатывание реле по превышению максимальной мощности;
- срабатывание реле по превышению максимального тока;
- срабатывание реле по магнитному воздействию;
- срабатывание реле по превышению максимального напряжения;
- срабатывание реле по превышению максимальной температуры;
- срабатывание реле по вскрытию клеммной крышки;

- срабатывание реле по вскрытию крышки корпуса;
- включение реле при восстановлении напряжения;
- отключение реле по небалансу токов.

### **В.6 Журнал событий «Самодиагностика»**

Счетчик с расширенным функционалом, работающий по протоколу МИ107, ведет журнал, фиксирующий события самодиагностики, с глубиной записей 256. Список регистрируемых событий в журнале «Самодиагностика»:

- нет ошибок;
- ошибка памяти;
- ошибка вычислительного блока;
- ошибка часов реального времени.

### **В.7 Журнал «Коммуникационные события»**

Счетчик с расширенным функционалом, работающий по протоколу МИ107, ведет журнал событий, фиксирующий коммуникационные события, с глубиной записей 256. Список регистрируемых событий в журнале «Коммуникационные события»:

- соединение с уровнем доступа «Пользователь»;
- разъединение с уровнем доступа «Пользователь»;
- соединение с уровнем доступа «Считыватель показаний»;
- разъединение с уровнем доступа «Считыватель показаний»;
- соединение с уровнем доступа «Конфигуратор»;
- разъединение с уровнем доступа «Конфигуратор».

## Приложение Г

### (справочное)

#### Журналы событий счетчика с расширенным функционалом, работающего по протоколу СПОДЭС

##### Г.1 Журнал событий, относящихся к напряжениям

Журнал имеет глубину 1024 записи. Каждая запись содержит следующие данные:

- а) дата и время захвата события;
- б) напряжение фазы;
- в) глубина провала/перенапряжения;
- г) длительность провала/перенапряжения;
- д) время работы счетчика;
- е) код события:
  - пропадание напряжения;
  - восстановление напряжения;
  - превышение напряжения;
  - окончание перенапряжения;
  - низкое напряжение – начало;
  - низкое напряжение – окончание;
  - перенапряжение начало;
  - перенапряжение окончание;
  - провал напряжения начало;
  - провал напряжения окончание;
  - неправильное подключение начало;
  - неправильное подключение окончание;
  - восстановление напряжения.

## **Г.2 Журнал событий, относящихся к токам**

Журнал имеет глубину 512 записей. Каждая запись содержит следующие данные:

- а) дата и время захвата события;
- б) время работы счетчика;
- в) код события:
  - экспорт начало;
  - экспорт окончание;
  - разбаланс токов – начало;
  - разбаланс токов – окончание;
  - превышение тока любого канала – начало;
  - окончание превышения тока любого канала;
  - наличие тока при отсутствии напряжения начало;
  - наличие тока при отсутствии напряжения окончание;
  - превышение максимального тока начало;
  - превышение максимального тока окончание;
  - наличие тока при отсутствии напряжения (обрыв нейтрального провода).

## **Г.3 Журнал событий включения/выключения счетчика, коммутаций реле нагрузки**

Журнал имеет глубину 512 записей. Каждая запись содержит следующие данные:

- а) дата и время захвата события;
- б) время работы счетчика;
- в) код события:
  - выключение питания счетчика;
  - включение питания счетчика;
  - выключение абонента дистанционное;
  - включение абонента дистанционное;
  - получение разрешения на включение абоненту;
  - выключение реле нагрузки абонентом;
  - включение реле нагрузки абонентом;

- выключение локальное по превышению лимита мощности;
- выключение локальное по превышению максимального тока;
- выключение локальное при воздействии магнитного поля;
- выключение локальное по превышению напряжения;
- включение локальное при возвращении напряжения в норму;
- выключение локальное по наличию тока при отсутствии напряжения;
- выключение локальное по разбалансу токов;
- выключение локальное по температуре;
- включение резервного питания;
- отключение резервного питания.

#### **Г.4 Журнал событий программирования параметров счетчиков (коррекция данных)**

Журнал имеет глубину 1024 записи. Каждая запись содержит следующие данные:

- а) дата и время захвата события;
- б) время работы счетчика;
- в) номер канала (интерфейса);
- г) код события:
  - изменение адреса или скорости обмена RS-485-1;
  - изменение адреса или скорости обмена RS-485-2;
  - установка времени;
  - изменение параметров перехода на летнее время;
  - изменение сезонного профиля тарифного расписания (ТР);
  - изменение недельного профиля ТР;
  - изменение суточного профиля ТР;
  - изменение даты активации ТР;
  - активация ТР;
  - изменение расчетного дня/часа (РДЧ);
  - изменение режима индикации (параметры);
  - изменение режима индикации (автопереключение);

- изменение пароля низкой секретности (на чтение);
- изменение пароля высокой секретности (на запись);
- изменение данных точки учета;
- изменение лимита мощности для отключения;
- изменение интервала времени на отключение по мощности;
- изменение интервала времени на отключение по превышению максимального тока;
- изменение интервала времени на отключение по максимальному напряжению;
- изменение интервала времени на отключение по воздействию магнитного поля;
- изменение порога для фиксации перерыва в питании;
- изменение порога для фиксации перенапряжения;
- изменение порога для фиксации провала напряжения;
- изменение порога для фиксации превышения тангенса;
- изменение согласованного напряжения;
- изменение интервала интегрирования пиковой мощности;
- изменение периода захвата профиля 1;
- изменение периода захвата профиля 2;
- изменение режима подсветки ЖКИ;
- изменение режима телеметрии;
- очистка месячного журнала;
- очистка суточного журнала;
- очистка журнала напряжения;
- очистка журнала тока;
- очистка журнала вкл/выкл;
- очистка журнала внешних воздействий;
- очистка журнала соединений;
- очистка журнала несанкционированного доступа;
- очистка журнала качества сети;
- очистка журнала тангенса;

- очистка журнала входов/выходов;
- очистка профиля 1;
- очистка профиля 2;
- очистка профиля 3;
- изменение таблицы специальных дней;
- изменение режима управления реле;
- фиксация показаний в месячном журнале;
- изменение режима инициативного выхода;
- изменение одноадресного ключа шифрования для низкой секретности;
- изменение широковещательного ключа шифрования для низкой секретности;
- изменение ключа аутентификации для низкой секретности;
- изменение одноадресного ключа шифрования для высокой секретности;
- изменение широковещательного ключа шифрования для высокой секретности;
- изменение ключа аутентификации для высокой секретности;
- изменение мастер-ключа;
- изменение уровня безопасности для низкой секретности;
- изменение уровня безопасности для высокой секретности;
- изменение номера дистанционного дисплея;
- изменение режима учета активной энергии (по модулю или в раздельно в двух направлениях);
- обновление ПО;
- изменение режима отключения по разбалансу токов;
- изменение режима отключения по температуре;
- коррекция времени;
- очистка флагов инициативного выхода;
- изменение таймаута для hdlc соединения;
- изменение часов больших нагрузок;
- изменение часов контроля максимума.

### **Г.5 Журнал внешних воздействий**

Журнал имеет глубину 512 записей. Каждая запись содержит следующие данные:

- а) дата и время захвата события;
- б) время работы счетчика;
- в) код события:
  - магнитное поле – начало;
  - магнитное поле – окончание;
  - срабатывание электронной пломбы крышки клеммников;
  - срабатывание электронной пломбы крышки интерфейсной;
  - срабатывание электронной пломбы корпуса.

### **Г.6 Журнал коммуникационных событий**

Журнал имеет глубину 512 записей. Каждая запись содержит следующие данные:

- а) дата и время захвата события;
- б) время работы счетчика;
- в) номер канала (интерфейса);
- г) адрес (клиента);
- д) одно из следующих событий:
  - разорвано соединение (интерфейс);
  - установлено соединение (интерфейс).

### **Г.7 Журнал событий контроля доступа**

Журнал имеет глубину 512 записей. Каждая запись содержит следующие данные:

- а) дата и время захвата события;
- б) время работы счетчика;
- в) номер канала (интерфейса);
- г) адрес (клиента);
- д) код события:
  - попытка несанкционированного доступа (интерфейс);
  - нарушение требований протокола.

### **Г.8 Журнал событий самодиагностики и инициализации**

Журнал имеет глубину 512 записей. Каждая запись содержит следующие данные:

- а) дата и время захвата события;
- б) время работы счетчика;
- в) код события:
  - инициализация счетчика;
  - измерительный блок — ошибка/норма;
  - вычислительный блок — ошибка;
  - часы реального времени — ошибка/норма;
  - блок питания – ошибка/норма;
  - блок памяти — ошибка/норма.

### **Г.9 Журнал событий по превышению реактивной мощности (тангенс сети)**

Журнал имеет глубину 512 записей. Каждая запись содержит следующие данные:

- а) дата и время захвата события;
- б) время работы счетчика;
- в) код события:
  - превышение установленного порога – начало;
  - превышение установленного порога – окончание.

### **Г.10 Журнал параметров качества сети**

Журнал имеет глубину 512 записей. Каждая запись содержит следующие данные:

- а) дата и время захвата события;
- б) время работы счетчика;
- в) код события:
  - снижение напряжения более, чем на 10 %;
  - повышение напряжения более, чем на 10 %;
  - снижение частоты более, чем на 0,4 Гц;
  - снижение частоты более, чем на 0,2 Гц;
  - увеличение частоты более, чем на 0,2 Гц;
  - увеличение частоты более, чем на 0,4 Гц;

- отклонение напряжения более, чем на 10 % от номинала (профиль суточных показаний);
- отклонение частоты более, чем на 0,4 Гц от номинала (профиль суточных показаний).


## Приложение Д

(обязательное)

### Индикация ЖКИ счетчика

#### Д.1 Символы, отображаемые на ЖКИ счетчика

Таблица Д.1 Значение символов, отображаемых на ЖКИ счетчика





Символы на ЖКИ счетчиков в корпусах 7mTH35	Символы на ЖКИ блока индикации	Значение
<b>kW·h</b>		кВт·ч – единица измерения активной энергии
<b>kvar·h</b>		квар·ч – единица измерения реактивной энергии
<b>W</b>		Вт – единица измерения активной мощности
<b>var</b>		Вар – единица измерения реактивной мощности
<b>ВА</b>		В·А – единица измерения полной мощности
<b>V</b>		В – единица измерения напряжения
<b>A</b>		А – единица измерения тока
<b>Hz</b>		Гц – единица измерения частоты
<b>A+</b>	<b>A<sup>→</sup></b>	текущее направление активной энергии, энергия прямого направления
<b>A-</b>	<b>A<sup>←</sup></b>	текущее направление активной энергии, энергия обратного направления
<b>R+</b>	<b>R<sup>→</sup></b>	текущее направление реактивной энергии, энергия прямого направления
<b>R-</b>	<b>R<sup>←</sup></b>	текущее направление реактивной энергии, энергия обратного направления
<b>-</b>	<b>-</b>	индикация обратного направления величины
<b>4</b>	<b>①</b>	номер тарифа (от 1 до 4), в котором ведется учет энергопотребления в текущее время суток (текущий тариф)
<b>Тариф 1</b>	<b>Тариф 2</b>	номер тарифа (от 1 до 4), для которого на ЖКИ выводится информация
<b>тариф 1234</b>	<b>СУММА</b>	указывает на суммарное (по всем тарифам) значение отображаемой на ЖКИ величины
<b>I<sub>N</sub></b> (символ отображается в автоматическом режиме индикации)	<b>П</b> (мигающий символ)	ток в нейтрали счетчика превышает фазовый ток
<b>I<sub>N</sub></b> (отображается в одном из ручных режимов индикации)	<b>П</b> (отображается в одном из ручных режимов индикации)	вывод значения тока в нейтрали, А
<b>-</b>	<b>Р</b> 	отображение значения небаланса токов

Символы на ЖКИ счетчиков в корпусах 7mTH35	Символы на ЖКИ блока индикации	Значение
<b>PF</b>		на ЖКИ выводится численное значение коэффициента мощности
<b>П<sub>x</sub></b>		номера пунктов меню, где x – номер пункта меню
		индикация разомкнутого состояния реле
		вскрытие клеммных крышек
<b>1, 2, 3, 4</b> от 1 до 4, в зависимости от того, какой тариф текущий (мигающий символ)	 (мигающий символ)	фиксация факта возникновения события из группы <sup>1)</sup> событий (воздействие магнитным полем, вскрытие корпуса, пкэ, самодиагностика)
-		в счетчиках в корпусе SPLIT: мигающий символ указывает на низкий заряд батарей питания блока индикации и на необходимость их замены
		напряжение внутреннего источника питания; мигающий символ указывает на низкое напряжение источника и необходимость его замены
<b>дата</b>	<b>дата</b>	численное значение, выводимое на ЖКИ – это дата в формате: «дд – день месяца (от 01 до 31). мм. – месяц (от 01 до 12). гг – последние цифры года (от 00 до 99)»
<b>время</b>	<b>время</b>	указывает, что численное значение, выводимое на ЖКИ – это время в формате: «чч – часы (от 00 до 23): мм – минуты (от 00 до 59): с – секунды (от 00 до 59)»
-	<b>H</b>	на ЖКИ выводится первые пять разрядов <sup>2)</sup> адреса измерительного блока, к которому прикреплен блок индикации (если данные разряды не равны нулю)
-	<b>L</b>	на ЖКИ выводится последние пять разрядов <sup>2)</sup> (последние пять цифр) адреса измерительного блока, к которому прикреплен блок индикации
-	<b>Load</b>	соединение с измерительным блоком, считывание данных для вывода на ЖКИ блока индикации
-	<b>End</b>	выход – выключение ЖКИ

### Д.1.1 Постоянно отображаемые символы, показывающие текущие состояния

Номер текущего тарифа (тарифа, по которому ведется учет энергии в данное время суток) и текущего направления протекания энергии отображаются на ЖКИ всегда, независимо от цикла и кадра индикации.

Таблица Д.1.1 - Пример отображения символов, показывающих текущие состояния

Счетчик внутренней установки (корпус 7МТН35)	Блок индикации счетчика внешней установки
<p>Текущее направление протекания активной и реактивной энергии</p>  <p>Номер текущего тарифа учета</p>	<p>Текущее направление протекания активной и реактивной энергии прямое</p>  <p>Номер текущего тарифа учета</p>
<p>Номер текущего тарифа учета</p>  <p>Текущее направление протекания активной и реактивной энергии обратное</p>	<p>Номер текущего тарифа учета</p>  <p>Текущее направление протекания активной и реактивной энергии обратное</p>

### Д.1.2 Символы, отображаемые при наступлении определенных событий

Указанные ниже символы отображаются на ЖКИ независимо от кадра и цикла индикации только при наступлении определенных событий. Символ воздействия магнитным полем отображается и по окончании события и может быть сброшен только уполномоченным персоналом.



Рисунок Д.1 - Пример отображения символов событий для счетчика внутренней установки в корпусе 7МТН35)










Рисунок Д.2 - Пример отображения символов событий для счетчика наружной установки в корпусе SPLIT

## Д.2 Автоматический цикл индикации

Таблица Д.2 - Цикл индикации в автоматическом режиме\*

Кадр цикла	Счетчик внутренней установки (корпус 7МТН35)	Блок индикации счетчика внешней установки
А-1	<p>Суммарное (по всем тарифам) значение активной энергии, накопленной нарастающим итогом с момента изготовления, кВт·ч</p> 	<p>Блок индикации счетчика внешней установки</p> 
А-2	<p>Значение активной энергии, накопленной нарастающим итогом с момента изготовления по первому тарифу, кВт·ч</p> 	
А-3 А-4 А-5	<p>Значение активной энергии, накопленной нарастающим итогом с момента изготовления по второму, третьему и четвертому тарифам, кВт·ч (аналогично А-2 с соответствующим номером тарифа)</p>	
А-6	<p>Текущее значение активной мощности (в данном случае – прямое), Вт</p> 	

Кадр цикла	Счетчик внутренней установки (корпус 7МТН35)	Блок индикации счетчика внешней установки
А-7	Текущая дата	Блок индикации счетчика внешней установки
А-8	Текущее время	Блок индикации счетчика внешней установки

\* Примечание – в данном цикле могут также отображаться данные по напряжению внутреннего источника питания, текущего значения тока, напряжения, частоты.



### Д.3 Циклы ручного режима индикации

#### Д.3.1 Первый цикл индикации в ручном режиме отображения информации

Если счетчик настроен на учет энергии по количеству тарифов менее 4, например, на два тарифа, то на ЖКИ все равно будут пролистываться кадры для всех 4 тарифов. Однако по тарифам 3 и 4 накопление энергии будет нулевым.

Таблица Д.3.1

Кадр цикла	Цикл 1 Отображение текущего количества энергии, накопленной с момента изготовления счетчика: потарифно и суммарно (по всем тарифам)	
	Счетчик внутренней установки (корпус 7МТН35)	Блок индикации счетчика внешней установки (корпус SPLIT)
1.1 Текущее значение активной энергии, накопленной суммарно (по всем тарифам) с момента изготовления, кВт·ч	<p>Указание на вывод суммарного по всем тарифам значения энергии</p> <p>Номер текущего тарифа учета</p>	<p>Указание на вывод суммарного по всем тарифам значения энергии</p> <p>Номер текущего тарифа учета</p>
1.2 Текущее значение активной энергии, накопленной по первому тарифу с момента изготовления, кВт·ч	<p>Вывод значения активной энергии по первому тарифу</p>	<p>Вывод значения активной энергии по первому тарифу</p>
1.3; 1.4; 1.5 Текущее значение активной энергии, накопленной по второму; третьему; четвертому тарифу с момента изготовления, кВт·ч. Аналогично 1.2 с соответствующим номером тарифа		
1.6 Текущее значение реактивной энергии, накопленной суммарно (по всем тарифам) с момента изготовления, квар·ч		

Кадр цикла	Цикл 1 Отображение текущего количества энергии, накопленной с момента изготовления счетчика: по тарифно и суммарно (по всем тарифам)	
	Счетчик внутренней установки (корпус 7МТН35)	Блок индикации счетчика внешней установки (корпус SPLIT)
1.7 Текущее значение реактивной энергии, накопленной по первому тарифу с момента изготовления, квар·ч	 <p>Номер текущего тарифа учета</p> <p>Вывод значения реактивной энергии по первому тарифу</p>	 <p>Номер текущего тарифа учета</p> <p>Вывод значения реактивной энергии по первому тарифу</p>
1.8;1.9;1.10 Текущее значение реактивной энергии, накопленной по второму; третьему; четвертому тарифу с момента изготовления, квар·ч. Аналогично 1.7 с соответствующим номером тарифа		

### Д.3.2 Второй цикл индикации счетчика

В данном цикле индикации отображается количество активной и реактивной энергии, накопленной за предыдущий отчетный период (месяц). Отчетным периодом является период времени (месяц), за который выставляется счет потребителю.

У счетчиков в корпусах 7mTH35 данный цикл следует сразу за первым, при этом, месяц отчетного периода не помечается цифрой (как на блоке индикации), поэтому если текущий месяц февраль, то во втором цикле ручного режима индикации выводится значение энергий за отчетный период января.



















Таблица Д.3.2

Кадр цикла	Цикл 2 Отображение количества энергии, накопленной за предыдущий отчетный период (месяц) по тарифно и суммарно (по всем тарифам)	
	Счетчик внутренней установки (корпус 7mTH35)	Блок индикации счетчика внешней установки (корпус SPLIT)
2.1 Суммарное (по всем тарифам) значение активной энергии за предыдущий отчетный период (месяц) в кВт·ч	<p>Указание на вывод суммарного (по всем тарифам) значения активной энергии за предыдущий период</p> <p>Номер текущего тарифа учета</p>	<p>Месяц отчетного периода, за который отображаются значения энергии (в данном случае январь)</p> <p>Номер текущего тарифа учета</p> <p>Указание на вывод суммарного (по всем тарифам) значения активной энергии за предыдущий период</p>
2.2 Значение активной энергии, накопленной по первому тарифу за предыдущий отчетный период, кВт·ч	<p>Вывод значения активной энергии за предыдущий отчетный период по первому тарифу</p> <p>Номер текущего тарифа</p>	<p>Месяц отчетного периода, за который отображаются значения энергии</p> <p>Номер текущего тарифа</p>

Кадр цикла	Цикл 2 Отображение количества энергии, накопленной за предыдущий отчетный период (месяц) по тарифно и суммарно (по всем тарифам)	
	Счетчик внутренней установки (корпус 7mTH35)	Блок индикации счетчика внешней установки (корпус SPLIT)
2.3; 2.4; 2.5 Значение активной энергии, накопленной по второму; третьему; четвертому тарифу за предыдущий отчетный период, кВт·ч	Аналогично 2.2 с соответствующим номером тарифа	
2.6 Значение реактивной энергии, накопленной по всем тарифам за предыдущий отчетный период, квар·ч		
2.7 Значение реактивной энергии, накопленной по первому тарифу за предыдущий отчетный период, квар·ч		
2.8; 2.9; 2.10 Значение реактивной энергии, накопленной по второму; третьему; четвертому тарифу за предыдущий отчетный период, квар·ч	Аналогично 2.7, с соответствующим номером тарифа	












### Д.3.3 Третий цикл индикации счетчика





Таблица Д.3.3

Кадр цикла	Цикл 3 Текущие значения величин	
	Счетчик внутренней установки (корпус 7mTH35)	Блок индикации счетчика внешней установки (корпус SPLIT)
3.1 Текущее значение активной суммарной мощности, Вт		
3.2 Текущее значение реактивной суммарной мощности, вар		
3.3 Текущее значение полной мощности, В·А		
3.4 Текущее значение напряжения сети, В		
3.5 Текущее значение тока фазы, А		
3.6 Значение тока в нейтрали, А		
3.7 Небаланс токов, А		
3.8 Текущее значение частоты сети, Гц		
3.9 Коэффициент мощности суммарный		

### Д.3.4 Четвертый цикл индикации счетчика

Таблица Д.3.4

Кадр цикла	Цикл 4	
	Счетчик внутренней установки (корпус 7mTH35)	Блок индикации счетчика внешней установки (корпус SPLIT)
4.1 Текущая дата		
4.2 Текущее время		
4.3 Текущее напряжение внутреннего источника питания (П1)	 <p style="text-align: center;"> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Номер пункта меню</span> </p>	
4.4 Адрес счетчика		  <p>сетевой адрес счетчика в формате: «НL», где кадры с «Н» и «L» сменяют друг друга автоматически:                      «Н» – первые пять цифр сетевого адреса                      «L» – последние пять цифр сетевого адреса.                      Если все разряды Н = 0, то на ЖКИ выводится только значение L</p>
4.5 Версия счетчика		

Кадр цикла	Цикл 4	
	Счетчик внутренней установки (корпус 7mTH35)	Блок индикации счетчика внешней установки (корпус SPLIT)
4.6 Контрольная сумма метрологической части ПО		
4.7 Коды возникновения событий*	<p>ПКЭ</p> <p>Мигающий круг, указывающий на возникновение события из группы событий</p>  <p>Воздействие магнитным полем</p> <p>Вскрытие корпуса</p> <p>Код самодиагностики (см. таблицу Д.3.4.1)</p> <p>1 – событие произошло; 0 – событие не произошло, 00 – самодиагностика прошла успешно</p>	<p>ПКЭ</p> <p>Мигающий круг, указывающий на возникновение события из группы событий</p>  <p>Вскрытие корпуса</p> <p>Код самодиагностики (см. таблицу Д.3.4.1)</p> <p>Воздействие магнитным полем</p>

### Д.3.5 Пятый цикл индикации счетчика

Таблица Д.3.5

Кадр цикла	Цикл 5	
	Счетчик внутренней установки (корпус 7МТН35)	Блок индикации счетчика внешней установки (корпус SPLIT)
5.1 Отключение реле		
5.2 Включение реле		

Таблица Д.3.4.1 - Коды событий самодиагностики






5	4	3	2	1	На дисплее	Значение
Номер бита						
Блок памяти	Блок питания	Часы реального времени	Вычислительный блок	Измерительный блок		
0	0	0	0	1	= 01	Ошибка измерительного блока
0	0	0	1	0	= 02	Ошибка вычислительного блока
0	0	0	1	1	= 03	Ошибка измерительного и вычислительного блока
0	0	1	0	0	= 04	Ошибка часов реального времени
0	0	1	0	1	= 05	Ошибка измерительного блока и часов реального времени
0	0	1	1	0	= 06	
0	0	1	1	1	= 07	Ошибка измерительного блока, вычислительного блока и часов реального времени
0	1	0	0	0	= 08	Ошибка блока питания
0	1	0	0	1	= 09	Ошибка блока питания и измерительного блока
0	1	0	1	0	= 10	Ошибка вычислительного блока и блока питания
0	1	0	1	1	= 11	Ошибка измерительного блока, вычислительного блока и блока питания
0	1	1	0	0	= 12	Ошибка часов реального времени и блока питания
0	1	1	0	1	= 13	Ошибка измерительного блока, часов реального времени и блока питания
0	1	1	1	0	= 14	Ошибка вычислительного блока, часов реального времени и блока питания
0	1	1	1	1	= 15	Ошибка измерительного блока, вычислительного блока, часов реального времени, блока питания
1	0	0	0	0	= 16	Ошибка блока памяти

5	4	3	2	1	Номер бита	
Блок памяти	Блок питания	Часы реального времени	Вычислительный блок	Измерительный блок	На дисплее	Значение
1	0	0	0	1	= 17	Ошибка измерительного блока и блока памяти
1	0	0	1	0	= 18	Ошибка вычислительного блока и блока памяти
1	0	0	1	1	= 19	Ошибка измерительного блока, вычислительного блока и блока памяти
1	0	1	0	0	= 20	Ошибка часов реального времени и блока памяти
1	0	1	0	1	= 21	Ошибка измерительного блока, часов реального времени, блока памяти
1	0	1	1	0	= 22	-
1	0	1	1	1	= 23	-
1	1	0	0	0	= 24	-

#### Д.4 Специальное меню блока индикации счетчика в корпусе SPLIT

Для входа в специальное меню - одновременно нажать кнопки блока индикации «Меню» и «Парам».

Таблица Д.4 - Кадры специального меню блока индикации

Кадр цикла	Отображение на экране	Значение
П 1 С		Сетевой адрес счетчика в формате: «HL», где кадры с «H» и «L» сменяют друг друга автоматически: «H» – первые пять цифр сетевого адреса «L» – последние пять цифр сетевого адреса счетчика, если все разряды H = 0, то на ЖКИ выводится только значение L
П 3 С		Регулировка подсветки ЖКИ блока индикации. При нажатии на кнопку «Меню» возможно отрегулировать яркость подсветки от «0» до «100» условных единиц яркости
П 7 С		Версия ПО терминала
П 8 С		Размер встроенного ПО терминала
П 9 С		Контрольная сумма исполняемого кода метрологически значимой части ПО

**Приложение Е  
(обязательное)  
Блок-схемы подключения счетчика к ПК**




Рисунок Е.1 – Схема подключения счетчика к ПК через интерфейс RS-485 при помощи Милур IC




Рисунок Е.2 – Схема подключения счетчика к ПК через интерфейс PLC




Рисунок Е.3 – Схема подключения счетчика к ПК через интерфейс RF433




Рисунок Е.4 – Схема подключения счетчика к ПК через интерфейс GSM




Рисунок Е.5 – Схема подключения счетчика к ПК через интерфейс RF868




Рисунок Е.6 – Схема подключения счетчика к ПК через интерфейс PLC.G3

## Приложение Ж (справочное) Ссылочные нормативные документы

Таблица Ж.1

Обозначение документа, на который дана ссылка	Наименование документа	Номер раздела, подраздела, пункта, в котором дана ссылка
ГОСТ 12.2.091-2012 (ИЕС 61010-1:2001)	Безопасность электрического оборудования для измерения, управления и лабораторного применения	п. 1
ГОСТ 22261-94	Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия. Часть 1. Общие требования	п. 2.4.2; 2.6.1, 8
ГОСТ 28202-89	Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытания Sa: Имитированная солнечная радиация на уровне земной поверхности	п. 2.4.2
ГОСТ 30804.4.30-2013 (ИЕС 61000-4-30:2008)	Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Методы измерений показателей качества электрической энергии	п. 2.1; 2.5.1
ГОСТ 31818.11-2012	Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Общие требования. Испытания и условия испытаний. Часть 11. Счетчики электрической энергии	п.1; 2.4.2; 2.6.1
ГОСТ 31819.21-2012	Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 21. Статические счетчики активной энергии классов точности 1 и 2	п. 2.1; 2.5.1
ГОСТ 31819.23-2012	Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 23. Статические счетчики реактивной энергии	п. 2.1; 2.5.1
ГОСТ 32144-2013	Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения	п. 2.1, 2.5.1
ГОСТ Р 58940-2020	Требования к протоколам обмена информацией между компонентами интеллектуальной системы учета и приборами учета	п. 3.1, 3.2.6, 3.2.7, 3.4.1, 3.4.2, 3.11.2, 3.13.2, приложение В
ПУЭ	Правила устройства электроустановок (действующая редакция)	п. 1, 4.3
Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей	Приказ Министерства энергетики РФ от 12 августа 2022 г. № 811 “Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии”	п. 1
Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок	Приказ Минтруда России от 15.12.2020 N 903н (ред. от 29.04.2022) "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации"	п. 1
Р 50.2.077-2014	ГСОЕИ. Испытания средств измерений в целях утверждения типа. Проверка защиты программного обеспечения	п. 3.8.1

### Приложение 3 (справочное) Перечень сокращений, определений, обозначений

Таблица 3.1

Сокращение	Понятие
CSD	Circuit Switched Data – технология передачи данных, разработанная для мобильных телефонов стандарта GSM
LPD	Low Power Device – диапазон радиочастот для маломощных устройств, входящих в международную сетку промышленных, научных и медицинских частот
PLC	Power Line Communication – порт передачи данных по электросети
QR-код	Quick Response Code – код быстрого реагирования
RF	Radio frequency – порт передачи данных по радиоканалу
ИСУЭЭ	автоматизированная система коммерческого учета электрической энергии
ГКРЧ	Государственная комиссия по радиочастотам при Министерстве Российской Федерации по связи и информации
ВПО	Встроенное программное обеспечение
ЖКИ	жидкокристаллический индикатор
ИВКЭ	информационно-вычислительный комплекс электроустановки
ИВК	информационно-вычислительный комплекс
КД	конструкторская документация
ЛЭП	линия электропередачи
Оптопорт	оптический порт счетчика
ПИ-2	преобразователь интерфейсов USB/RS-485
ПК	персональный компьютер
ПО	программное обеспечение
ПУЭ	Правила устройства электроустановок (действующая редакция)
СИ	(SI, фр. Le Système International d'Unités – система Интернациональная) – международная система единиц, современный вариант метрической системы
СИП	самонесущий изолированный провод
СПОДЭС	Протокол DLMS спецификации протокола обмена данными электронных счетчиков (СПОДЭС)
УСПД	Устройство сбора и передачи данных

## Приложение И (справочное)

### Перечень соответствий функций приборов учета пунктам ПП РФ 890

Пункт ПП РФ 890	пункт РЭ
28. ПУ ЭЭ к ИСУ, должен удовлетворять требованиям к средствам измерений и обеспечивать в точке учета:	Введение
а) измерение активной и реактивной энергии в сетях переменного тока в двух направлениях с классом точности 1,0 и выше по активной энергии и 2,0 по реактивной энергии (0,5S и выше по активной энергии и 1,0 по реактивной энергии для приборов учета ЭЭ трансформаторного включения) и установленным интервалом между поверками не менее 16 лет для однофазных приборов учета ЭЭ и не менее 10 лет для трехфазных приборов учета ЭЭ;	п. 2.1, 2.3, 2.6
в) ведение времени независимо от наличия напряжения в питающей сети с абсолютной погрешностью хода внутренних часов не более 5 секунд в сутки, а также с возможностью смены часового пояса;	п. 2.5, 3.1, 3.9.2
г) возможность синхронизации и коррекции времени с внешним источником сигналов точного времени;	п. 3.1
д) возможность учета активной и реактивной энергии с фиксацией на конец программируемых расчетных периодов и по не менее чем 4 программируемым тарифным зонам с не менее чем 4 диапазонами суммирования в каждом (далее - тарифное расписание);	п. 3.1
е) измерение и вычисление:	
- фазного напряжения в каждой фазе;	п. 2.6.3
- линейного напряжения (для трехфазных приборов учета ЭЭ);	п. 2.6.3
- фазного тока в каждой фазе;	п. 2.6.3
- активной, реактивной и полной мощности в каждой фазе и суммарной мощности;	п. 2.6.3
- значения тока в нулевом проводе (для однофазного прибора учета ЭЭ);	п. 2.6.3
- небаланса токов в фазном и нулевом проводах (для однофазного прибора учета ЭЭ);	п. 2.6.3
- частоты электрической сети;	п. 2.6.3
ж) нарушение индивидуальных ПКЭ (погрешность измерения параметров должна соответствовать классу S или выше согласно <a href="#">ГОСТ 30804.4.30-2013</a> );	п. 2.6.3
з) контроль наличия внешнего переменного и постоянного магнитного поля;	п. 3.3.1, 3.8.2.3
и) отображение на встроенном и (или) выносном цифровом дисплее:	
- текущих даты и времени;	п. 3.3.1

Пункт ПП РФ 890	пункт РЭ
- текущих значений потребленной ЭЭ суммарно и по тарифным зонам;	п. 3.3.1
- текущих значений активной и реактивной мощности, напряжения, тока и частоты;	п. 3.3.1
- значения потребленной ЭЭ на конец последнего программируемого - расчетного периода суммарно и по тарифным зонам;	п. 3.3.1
- индикатора режима приема и отдачи ЭЭ;	п. 3.3.1
- индикатора факта нарушения индивидуальных параметров качества электроснабжения;	п. 3.3.1
- индикатора вскрытия электронных пломб на корпусе и клеммной крышке прибора учета ЭЭ;	
- индикатора факта события воздействия магнитных полей со значением модуля вектора магнитной индукции свыше 150 мТл (пиковое значение) на элементы прибора учета ЭЭ;	
- индикатора неработоспособности прибора учета ЭЭ вследствие аппаратного или программного сбоя;	
к) отображение информации в единицах величин, допущенных к применению.... N 879 "Об утверждении Положения о единицах величин, допускаемых к применению в РФ" (обозначение активной ЭЭ - в кВт·ч, реактивной - в кВАр·ч);	п. 3.3.1
л) индикация функционирования (работоспособного состояния) на корпусе и выносном дисплее (при наличии выносного дисплея);	п. 3.3.1
м) наличие 2 интерфейсов связи для организации канала связи (оптического и иного другого), а в отношении приборов учета ЭЭ трансформаторного включения также по цифровому электрическому интерфейсу связи RS-485 или цифровому электрическому интерфейсу связи Ethernet;	2.3,3.5
н) защиту прибора учета ЭЭ от несанкционированного доступа с помощью реализации в приборе учета: идентификации и аутентификации; контроля доступа; контроля целостности; регистрации событий безопасности в журнале событий;	3.8
о) фиксирование несанкционированного доступа к прибору учета посредством энергонезависимой электронной пломбы, фиксирующей вскрытие клеммной крышки и вскрытие корпуса (для разборных корпусов);	3.8.2.2
п) фиксацию воздействия постоянного или переменного магнитного поля с указанием даты и времени воздействия со значением модуля вектора магнитной индукции свыше 150 мТл (пиковое значение);	3.8.2.2
р) запись событий в отдельные выделенные сегменты энергонезависимой памяти прибора учета ЭЭ (с указанием даты и	3.2.3

Пункт ПП РФ 890	пункт РЭ
времени), результатов нарушения индивидуальных ПКЭ - в отдельные выделенные сегменты энергонезависимой памяти прибора учета ЭЭ (далее соответственно - журнал событий, ведение журнала событий) в объеме не менее чем на 500 записей;	
с) ведение журнала событий, в котором должно фиксироваться следующее:	
- дата и время вскрытия клеммной крышки;	Приложение Г.5
- дата и время вскрытия корпуса прибора учета ЭЭ (для разборных корпусов);	Приложение Г.5
- дата, время и причина включения и отключения встроенного коммутационного аппарата;	Приложение Г.3
- дата и время последнего перепрограммирования;	Приложение Г.4
- дата, время, тип и параметры выполненной команды;	Приложение Г.4
- попытка доступа с неуспешной идентификацией и (или) аутентификацией;	Приложение Г.7
- попытка доступа с нарушением правил управления доступом;	Приложение Г.7
- дата и время воздействия постоянного или переменного магнитного поля со значением модуля вектора магнитной индукции свыше 150 мТл (пиковое значение) с визуализацией индикации;	Приложение Г.1
- факт связи с прибором учета ЭЭ, приведшей к изменению параметров конфигурации, режимов функционирования (в том числе введение полного и (или) частичного ограничения (возобновления) режима потребления ЭЭ (управление нагрузкой);	Приложение Г.4
- дата и время отклонения напряжения в измерительных цепях от заданных пределов;	Приложение Г.1
- отсутствие или низкое напряжение при наличии тока в измерительных цепях с конфигурируемыми порогами (кроме однофазных и трехфазных приборов учета ЭЭ прямого включения);	Приложение Г.2
- отсутствие напряжения либо значение напряжения ниже запрограммированного порога по каждой фазе с фиксацией времени пропадания и восстановления напряжения;	Приложение Г.1
- небаланс тока в нулевом и фазном проводе (для однофазных приборов учета ЭЭ);	Приложение Г.2
превышение заданного предела мощности;	Приложение Г.3
т) формирование по результатам автоматической самодиагностики обобщенного события или каждого факта события;	3.11
у) изменение текущих значений времени и даты при синхронизации времени с фиксацией в журнале событий времени до и после коррекции или величины коррекции времени, на которую было скорректировано значение;	3.1
ф) возможность полного и (или) частичного ограничения	

Пункт III РФ 890	пункт РЭ
(возобновления) режима потребления ЭЭ, приостановление или ограничение предоставления коммунальной услуги (управление нагрузкой) с использованием встроенного коммутационного аппарата, в том числе путем его фиксации в положении "отключено" непосредственно на приборе учета ЭЭ (кроме приборов учета ЭЭ трансформаторного включения), в следующих случаях:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- запрос ИСУ;</li> <li>- превышение заданных в приборе учета ЭЭ пределов параметров электрической сети;</li> <li>- превышение заданного в приборе учета ЭЭ предела ЭЭ (мощности);</li> <li>- несанкционированный доступ к прибору учета ЭЭ (вскрытие клеммной крышки, вскрытие корпуса (для разборных корпусов) и воздействие постоянным и переменным магнитным полем);</li> </ul>	3.7
х) возобновление подачи ЭЭ по запросу ИСУ, в том числе путем фиксации встроенного коммутационного аппарата в положении "включено" непосредственно на приборе учета ЭЭ;	3.7
ц) хранение профиля принятой и отданной активной и реактивной энергии (мощности) с программируемым интервалом времени интегрирования от 1 минуты до 60 минут и периодом хранения не менее 90 суток (при времени интегрирования 30 минут);	3.2.3
ч) хранение в энергонезависимом запоминающем устройстве прибора учета ЭЭ данных по принятой и отданной активной и реактивной энергии с нарастающим итогом на начало текущего расчетного периода и не менее 36 предыдущих программируемых расчетных периодов;	3.2.3
ш) обеспечение энергонезависимого хранения журнала событий, выявление фактов изменения (искажения) информации, влияющих на информацию о количестве и иных параметрах ЭЭ, а также фактов изменения (искажения) программного обеспечения прибора учета ЭЭ;	3.2
щ) возможность организации с использованием защищенных протоколов передачи данных из состава протоколов, утвержденных Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации по согласованию с Министерством энергетики Российской Федерации, информационного обмена с интеллектуальной системой учета, в том числе передачи показаний, предоставления информации о результатах измерения количества и иных параметров ЭЭ, передачи журналов событий и данных о параметрах настройки, а также удаленного управления прибором учета ЭЭ, не влияющих на результаты выполняемых приборами учета ЭЭ измерений, включая:	

Пункт ПП РФ 890	пункт РЭ
- корректировку текущей даты и (или) времени, часового пояса;	3.5, 5
- изменение тарифного расписания;	
- программирование состава и последовательности вывода сообщений и измеряемых параметров на дисплей;	
- программирование параметров фиксации индивидуальных параметров качества электроснабжения;	
- программирование даты начала расчетного периода;	
- программирование параметров срабатывания встроенных коммутационных аппаратов;	
- изменение паролей доступа к параметрам;	
- изменение ключей шифрования;	
- управление встроенным коммутационным аппаратом путем его фиксации в положении "отключено" (кроме приборов учета ЭЭ трансформаторного включения);	
э) возможность передачи зарегистрированных событий в интеллектуальную систему учета по инициативе прибора учета ЭЭ в момент их возникновения и выбор их состава.	5
29. Для приборов учета ЭЭ непосредственного включения необходимо наличие возможности физической (аппаратной) блокировки срабатывания встроенного коммутационного аппарата, используемого для полного и (или) частичного ограничения (возобновления) режима потребления ЭЭ, приостановления или ограничения предоставления коммунальной услуги (управление нагрузкой). Реализация физической (аппаратной) блокировки должна сопровождаться процессом опломбирования.	3.7 3.8.1.2